

# 公路施工35KW汽油发电机

产品名称	公路施工35KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-35GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

公路施工35KW汽油发电机在使用时,在技术条件允许的情况下,定期检查和保养汽油发电机,如清洗化油器、调整火花塞间隙并清除积炭、调整气门间隙、检查活塞环磨损程度和张力等等,发现问题时应及时排除,避免带病工作,以减少不必要的燃油损耗和缩短使用寿命。

对于高温、高转部件的安全防护应保持正常状态,以避免造成不必要的人身伤害。

- 一、励磁系统不受外部电网的影响,否则事故情况下会恶性循环,电网与励磁相互影响。
- 二、系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定,即励磁电压变化较大,则会使发电机电压波动较大。
- 三、电力系统故障,发电机机端电压下降时,励磁系统应能迅速增加励磁到顶值,且励磁上升速度和励磁顶值都希望很大,因为强励时电动势上升越快越大,对维持系统稳定或继电保护装置动作越有利。

### 公路施工35KW汽油发电机

发电机组的日常保养和维护是非常重要的,要经常检查燃油箱燃油量观察燃油箱存油量,根据需要添足,经常检查油底壳中机油平面油面应达到机油标尺上的刻线标记和喷油泵调速器机油平面油面应达到机油标尺上的刻线标记,必要时添足。检查汽油机各附件的安装情况包括各附件安装的稳固程度,地脚螺钉及与工作机械相连接的牢靠性。经常清洁汽油机及附属设备外表用干布或浸汽油的抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气滤清器等表面上的油渍、水和尘埃;揩净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面上的尘埃。只有这样才能提高发电机组寿命。

### 机组型号

B-35GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

35

36

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-495GDI

燃油等级

93# 95# 98# ( 国 / 国 )

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

40

润滑油容积L

3.37

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1500

宽mm

780

高mm

1060

整机净重KG

420

7m/db(A)3000/3600rpm(min-1)

58

69

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！