

医院排烟通风工程施工 滨江区排烟通风 杭州旺顺暖通工程服务

产品名称	医院排烟通风工程施工 滨江区排烟通风 杭州旺顺暖通工程服务
公司名称	杭州旺顺暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州旺顺暖通工程有限公司是一家为民用住宅、商用宾馆、写字楼、大型公共场所和工厂等提供整套暖通空调系统解决方案的专业公司。公司提供的服务包含暖通方案设计，产品销售，工程施工、系统维修保养等。集中央空调、中央采暖、中央新风、中央水处理四大系统！主营业务有厨房排烟、排烟通风等！欢迎来电咨询！

杭州旺顺暖通----排烟通风工程

(1) 风管与部件支吊架的预埋件、膨胀螺栓位置应正确无误用膨胀螺栓固定支吊架时应符合技术条件的规定。砖墙上后期预埋支架，根据风管标高算出支架上表面离地距离，找到正确位置打好洞后将支架埋入洞内用1：2的水泥砂浆嵌入槽中，工厂排烟通风工程，用水泥砂浆将槽填平。

对风管咬口制作的要求进行检查：风管咬口应紧密，锅炉房排烟通风工程施工，各层板材之间无明显的空隙。相同厚度同一型式的板材咬缝宽度应一致，不得出现宽窄不一的缺陷，手工制作的咬口缝宽度差控制在2mm以内，咬口机成型的咬口缝两端偏差不得大于1mm。在咬口缝的搭接处，矩形法兰四角翻边、三通、四通管加档等处避免产生看得见的孔洞。直管拼接不应有十字接缝，咬口缝还不得出现脱落、张开、未压实和有明显缝隙等质量缺陷。

杭州旺顺暖通工程有限公司是一家为民用住宅、商用宾馆、写字楼、大型公共场所和工厂等提供整套暖通空调系统解决方案的专业公司。公司提供的服务包含暖通方案设计，产品销售，工程施工、系统维修保养等。集中央空调、中央采暖、中央新风、中央水处理四大系统！主营业务有厨房排烟、排烟通风等！欢迎来电咨询！

杭州旺顺暖通----排烟通风工程

通风与空调设备安装：4.1 落地设备的地脚螺丝；螺丝的防腐。4.2 风机的减震（排烟、排风）4.3 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，滨江区排烟通风，必须装置防护罩（网）或应采取其他安全设施。空调水系统管道与设备安装：5.1 沟槽式连接管道支、吊架设置（间距、原则）P65。5.2 钢管道支、吊架大间距 P665.3
试气试压：（时间、压力）阀门强度、严密性试验；风机盘管；管道系统（分区、分层；系统）；

通风机性能测试：风机风压 $P_q = |P_{qy}| + |P_{qx}|$ ；式中： P_q ---风机风压即风机的全压； $P_{aP_{qy}}$ ---风机压出口处的全压； $P_{aP_{qx}}$ ---风机吸入口处全压； P_a 风机全压测量与风管内全压的测量方法相同，使用仪表也相同，医院排烟通风工程施工，用毕托管和倾斜微压计测量。风机压出端测量截面，选在靠近风机出口而气流比较稳定的直管段上；风机吸入口端的测量截面位置选在尽可能靠近风机吸入口处的直管段上。

杭州旺顺暖通工程有限公司是一家为民用住宅、商用宾馆、写字楼、大型公共场所和工厂等提供整套暖通空调系统解决方案的专业公司。公司提供的服务包含暖通方案设计，产品销售，工程施工、系统维修保养等。集中央空调、中央采暖、中央新风、中央水处理四大系统！主营业务有厨房排烟、排烟通风等！欢迎来电咨询！

杭州旺顺暖通----排烟通风工程

对防腐与油漆的要求进行检查：在喷涂底漆前，表面灰尘、铁锈、焊渣、油污等必须清理干净，涂料的品种及涂层遍数，标记必须符合设计要求和施工规范规定。漆膜附着牢固，光滑均匀，无漏涂、剥落、起泡、返锈等缺陷。部件油漆后，活动部件保持灵活，松紧适度，阀门启闭标记明确、清晰、美观。支（吊、托）架的防腐处理及油漆颜色应符合设计要求，且色泽基本一致、无漏涂。

风口到货后对照图纸核对风口规格尺寸，按系统分开堆放，做好标识，以免安装时弄错。在安装风口时注意风口与所在房间内线条一致。尤其当风管暗装时，风口要服从房间线条。吸顶安装的散流器与吊顶平齐。风口安装要确保牢固可靠。为增强整体装饰效果风口及散流器的安装采用内固定法：从风口侧面用自攻螺钉将其固定在龙骨架或木框上，必要时加设角钢支框。

医院排烟通风工程施工-滨江区排烟通风-杭州旺顺暖通工程服务由杭州旺顺暖通工程有限公司提供。杭州旺顺暖通工程有限公司（hzwangshun.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江杭州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领旺顺暖通和您携手步入辉煌，共创美好未来！