

超低氮真空锅炉价格 阿吉利斯 咸阳超低氮真空锅炉

产品名称	超低氮真空锅炉价格 阿吉利斯 咸阳超低氮真空锅炉
公司名称	西安阿吉利斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市洪庆工业园西区22号
联系电话	13509182220

产品详情

第2.0.8条 当用户的热负荷变动较大且较频繁，或为周期性变化时，在经济合理的原则下，宜设置蒸汽蓄热器。设有蒸汽蓄热器的锅炉房，其设计容量应按平衡后的热负荷乾地计算确定。第2.0.9条 锅炉供热介质的选择，应根据供热方式、介质的需要量和供热系统等因素确定，可按下列规定进行选择：第2.0.7条 锅炉房的设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图，并计入管道热损失、锅炉房自用热量和可供利用的余热进行计算确定。当缺少热负荷曲线或热平衡系统图时，热负荷可根据生产、采暖通风和生活小时最1大耗热量，并分别计入同时使用系数确定。

锅炉在升火前应进行检查，包括燃烧器及有关附件和管道等是否完整良好，操作是否灵活。所有检查无异常后，锅炉方可上水升火。超低氮真空锅炉锅筒应上水至正常水位，超低氮真空锅炉安装，先打开所有风、烟道挡板。开动送风机，对炉膛及烟道通风吹扫，吹扫时间不得少于0.5分钟，咸阳超低氮真空锅炉，然后启动燃烧器的点火装置。超低氮真空锅炉燃烧器点火调试应由燃烧器制造厂家或代理商派专人负责，待调试合格后，方可与锅炉一起投入正常运行。

锅炉正常点火后，应缓慢升温，使炉墙和炉体的膨胀均匀，从冷炉点火升压至工作压力，一般控制在3~4小时。超低氮真空锅炉汽压升到0.06~0.1MPa时，应冲洗锅炉压力表及水位计，以保持其正常工作；当锅炉汽压升到0.15~0.2MPa时，关闭空气阀，并检查安全阀是否泄漏，如有泄漏应立即采取措施予以清除；超低氮真空锅炉当锅炉升压至0.2~0.25MPa时，对锅筒进行一次排污，超低氮真空锅炉哪家好，排污时锅炉水位应在高水位线处，排污后要检查排污阀是否关严，有无泄漏现象；超低氮真空锅炉当汽压升至0.3MPa时，超低氮真空锅炉价格，要面检查锅炉受压元件的紧固件，如人孔、手孔、检查孔和各个法兰的螺栓是否松动，并进行一次热拧紧；当锅炉汽压升到工作压力时，调整安全阀。

超低氮真空锅炉价格-阿吉利斯-咸阳超低氮真空锅炉由西安阿吉利斯环保设备有限公司提供。西安阿吉利斯环保设备有限公司(xaajlsgl.com/)位于西安市洪庆工业园西区22号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前阿吉利斯在工业锅炉及配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。阿吉利斯取得全网商盟认

证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。阿吉利斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。