

天奥通风 双速消防排烟风机 贵州消防排烟风机

产品名称	天奥通风 双速消防排烟风机 贵州消防排烟风机
公司名称	德州天奥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	13573433052

产品详情

排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机。不应采用电机内置式的普通轴流、混流风机。应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时连续工作30min。排烟风机宜设在建筑物的顶部，烟气出口宜朝上，并应高于加压送风机的进风口，两者垂直距离不应小于3m或水平距离不应...

消防高温排烟风机应该如何养护

消防排烟风机做为志向的消防必备设备，现在现已被广泛的应用在高层建筑、地下建筑及地道、烘房等通风换气或高温排烟等。那么在使用过程中保养也非常重要，今天就主要为您叙说一下保养方法、断开主电源，挂上阻止合闸标志牌，检查电机接地线是否出色。

紧固各部分螺丝及联轴。检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严峻烧蚀（触头点磨损至原厚度的1/3），轴流消防排烟风机，应替换触头。

调整皮带的松紧度，用手盘动风轮，查询翻滚是否平稳。检查与替换各接合面间的垫片和密封填料。清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。关于油漆坠落处应补刷。

向翻滚部位填加润滑油，以确保联轴节及轴承的及稳定性。检查调节阀机械开闭动作是否可靠、开闭角度标志清楚。手动开机检查指示灯及电压、电流表作业是否正常，消防排烟风机各部件作业有无异声，三相电流值是否平衡检查各遥控点控制箱内元件是否正常。

连续三次开停机，消防排烟风机控制，检查各点遥控是否正确可靠。消防排烟风机试作业二小时，观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确保消防排烟风机作业正常。消防排烟风机

HL混流送风机混流（斜流）风机，贵州消防排烟风机，风压系数比轴流风机高，流量系数比离心风机大，双速消防排烟风机，用在风压和流量都“不大不小”的场合。它填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征，外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口，但更常见的情况是，它具有直角弯曲形状，使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀，以放慢空气或气体流的速度，并将动能转换为有用的静态压力。

天奥通风(图)-双速消防排烟风机-贵州消防排烟风机由德州天奥通风设备有限公司提供。德州天奥通风设备有限公司（www.dztianao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天奥通风——您可信赖的朋友，公司地址：武城鲁权屯工业园，联系人：李存生。