

HTF I消防排烟风机 济源消防排烟风机 金力特集团

产品名称	HTF I消防排烟风机 济源消防排烟风机 金力特集团
公司名称	山东金力特环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城鲁权屯科技工业园
联系电话	13395345277 13395345277

产品详情

高温排烟风机安装的基础是要求地面水平，坚固，且基础高度要 200mm，安装时轴流排烟风机出口的管径只能变大，不能变小，最后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。

轴流排烟风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm，管径与轴流排烟风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，济源消防排烟风机，防止轴流排烟风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。

消防排烟风机在施工时的问题：

1、带裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室，消防电梯间前室或合用前室，HTF消防排烟风机，当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟，裙房部分不具备自然排烟条件时，其前室或合用前室未按规定要求设置正压送风系统。

2、超过20米无自然排烟的内走道，有的设计人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟，认为其具备自然排烟的条件，未按规定要求设置机械排烟设施。

排烟风机安装时注意事项：

1.安装平稳：风机安装时应注意风机的水平位置，调整到风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。

2.安装风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在风机旁安装角铁进行再加固。风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

HTF-I消防排烟风机-济源消防排烟风机-金力特集团由山东金力特环保科技集团有限公司提供。山东金力特环保科技集团有限公司（www.fengji789.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，金力特集团一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。