

# 西安超低氮锅炉安装 阿吉利斯 西安超低氮锅炉

产品名称	西安超低氮锅炉安装 阿吉利斯 西安超低氮锅炉
公司名称	西安阿吉利斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市洪庆工业园西区22号
联系电话	13509182220

## 产品详情

在燃气模块锅炉的日常应用中，热损失是难以避免的一种浪费。今天为大家解析几种主要的热损失途径，并附上有效的降低热损解决办法。一、炉体的散热损失一般炉体表面温度应不高于周围空气温度50。当燃气锅炉运行时，炉墙、钢架、管道和其他附件等表面温度都比周围温度高，此时炉体表面向外散热。炉体外表面积越大，保温性能就越差，散热量也就越大。解决这种情况通常会在炉体外使用更有效的隔热材料以降低散热损失。二、机械不完全燃烧热损失锅炉的机械不完全燃烧热损失，它是燃气模块锅炉的一项主要热损失。在燃用固体燃料的锅炉排走的灰渣和随烟气带出的飞灰中，都含有未烧完的燃料颗粒和炭校。这些没有燃烧的固体可燃物所储有的热量称为燃气锅炉的机械不完全燃烧热损失。燃气模块锅炉同样会存在这种情况，西安超低氮锅炉直销，譬如燃料锅炉内燃烧不够充分，并随尾气排出造成浪费。

第2.0.8条 当用户的热负荷变动较大且较频繁，或为周期性变化时，在经济合理的原则下，宜设置蒸汽蓄热器。设有蒸汽蓄热器的锅炉房，西安超低氮锅炉安装，其设计容量应按平衡后的热负荷乾地计算确定。第2.0.9条 锅炉供热介质的选择，应根据供热方式、介质的需要量和供热系统等因素确定，可按下列规定进行选择：第2.0.7条 锅炉房的设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图，并计入管道热损失、锅炉房自用热量和可供利用的余热进行计算确定。当缺少热负荷曲线或热平衡系统图时，热负荷可根据生产、采暖通风和生活小时最1大耗热量，并分别计入同时使用系数确定。

2、西安超低氮锅炉炉内事故预防热水锅炉点炉前要仔细检查各气路、油路是否严密(漏气)，压力是否正常，西安超低氮锅炉厂家，新安装改造的油气管线必需吹扫干净。检查点火前鼓引风机是否已透风5~10 min，点火失败后要分析原因，再按点火程序透风点火。对未办理锅炉使用证和年检证的锅炉，司炉工有权拒绝点炉。企业应铺排有司炉操纵证的经验丰硕的司炉工点炉，司炉职员应加强巡回检查，西安超低氮锅炉，发现题目及时处理，防止熄火，一旦发现熄火，应立刻堵截燃料.锅炉应安装自控保护装置，包括自动点火、熄火保护、燃烧自动调节及必要的连锁报警保护装置。

西安超低氮锅炉安装-阿吉利斯-西安超低氮锅炉由西安阿吉利斯环保设备有限公司提供。西安超低氮锅

炉安装-阿吉利斯-西安超低氮锅炉是西安阿吉利斯环保设备有限公司 ( [xaajlsgl.com/](http://xaajlsgl.com/) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。