

# 通风管道排烟防火阀 至冠空调 大连排烟防火阀

产品名称	通风管道排烟防火阀 至冠空调 大连排烟防火阀
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州至冠空调设备有限公司

大家在使用防烟防火阀的时候应注意的事项：

注意点1、首先对用水冷却轴承的防烟防火阀，要查看冷却水管的供水状况是否杰出，并在防烟防火阀启动前向轴承座供给冷却水在运送有毒介质时应气密性查看，如有问题则不能试车。封闭进出口调理风门或调理风阀（如合同中没有用户自备），镀锌板排烟防火阀，因调理风门未封闭超电流焚毁电机的结果用户自傲。

注意点2、严格查看机组的运转状况，发现有激烈的噪声或剧烈的振荡，通风管道排烟防火阀，应立即停机查看原因，然后消除。

以上是对防烟防火阀使用时注意事项的讲解，大家如还有其他疑问可以致电咨询，感谢您的观看。

在日常安装防火阀时的注意事项你知道吗？

防火阀是空调系统不可或缺的一部分，防火阀便是用来阻断火焰和烟气的，那我们在安装的时候要注意哪些情况呢？下面就由我来为大家介绍一下：

首先在安装前要检查阀门外形及操作安排是否无缺，动作是否灵敏，大连排烟防火阀，确认全部正常的情况下再进行装置。阀体宜有单独的支吊架，以避免风管在高温下变形而影响阀门功用，阀体在吊顶内装置时，在调查和操作安排下面应设有检查门孔，一般标准应步小于450\*450mm，如在条件有束缚时，吊顶检修孔也可减至400\*400mm。

电动排烟防火阀不能关闭：

主阀芯或铁动芯的密封件已损坏 更换密封件

流体温度、粘度是否过高 更换对口的电动排烟防火阀

有杂质进入电动排烟防火阀芯或动铁芯 进行清洗

弹簧寿命已到或变形 更换

节流孔平衡孔堵塞 及时清洗

工作频率太高或寿命已到 改选产品或更新产品

电动排烟防火阀其它情况：

内泄漏 检查密封件是否损坏，弹簧是否装配不良

外泄漏 连接处松动或密封件已坏 紧螺丝或更换密封件

通电时有噪声 头子上紧固件松动，拧紧。电压波动不在允许范围内，调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平，及时清洗或更换。

通风管道排烟防火阀-至冠空调(在线咨询)-大连排烟防火阀由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司（[www.zhiguankongtiao.com](http://www.zhiguankongtiao.com)）为客户提供“排烟风机,混流风机,防火阀,散流器,铝合金风口”等业务，公司拥有“至冠空调”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡总。