

# 玻璃钢节能冷却塔 玻璃钢的冷却塔 工业玻璃钢冷却塔

产品名称	玻璃钢节能冷却塔 玻璃钢的冷却塔 工业玻璃钢冷却塔
公司名称	山东万兴玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:可定制 产地:山东潍坊 类型:方形、圆形
公司地址	昌乐县营丘镇崖头村
联系电话	158636643333 17115279666

## 产品详情

玻璃钢冷却塔运行维护：

- 1、污水冷却塔要求进水温度(45 )，选用网格聚氯乙烯网格填料；清水冷却塔要求进水温度(45 )，选用聚氯乙烯斜波填料，如进水温度过高则损坏填料。
- 2、应常常调查查看布水设备是否正常，冷却塔内的布水设备选用固定管式布水设备，由干管、配水支管及喷头器组成。该结构可使配水均匀、冷却好、水丢失小，布水器是易损部件，因而，对布水设备应常常检修，一般应一年大修一次。在运转中如发现配水有不均匀的现象时，应设法及时消除产生的原因，一般是因为布水管阻塞以及喷头脱落后致。
- 3、布水管上积垢物整理的办法，可选用机械清洗或化学药剂清洗，清洗的脏物不得抛洒在淋水设备上，铲除水垢通常用稀盐酸溶液清洗。
- 4、冷却水池及填料所积污物应及时铲除，保持填料不被阻塞，一般每逢停用时应整理一次。
- 5、冷却塔管道、金属配件等每年应进行修理和防腐一次。可加涂环氧漆，发现损坏处应及时修补。
- 6、冷却塔停用时，应封闭给水管上的阀门，并将管道内、水池内的水放空。
- 7、循环水浊度一般控制在清水塔<100PPM，污水塔控制在<250PPM，水质欠好时，应添加相应的水处理设备或加强排污。
- 8、当循环水中发现藻类成长时，应进行冲击性加氯，短时间确保水中余氯4mg/L处理。

9、冷却塔进出水浊度和水量等应列入冷却塔运转记录中，以堆集保护办理材料，并作为修理和改进冷却作用的技能依据。

10、冷却塔运转时应常常调查查看风机运转情况，包含电流、电压、风机振荡与噪音、齿轮箱油位、有否漏油等等。