

# 天津耐高温热水泵 中蓝泵业 热水泵

产品名称	天津耐高温热水泵 中蓝泵业 热水泵
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13920118357

## 产品详情

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择),部分产品备有现货,如:常用的井泵系列,常年备有大量现货供应。

如何减少热水泵轴承的磨损:

在更换轴承时,也要判断轴的磨损程度,天津QJR热水泵,如果碳纤维填料处磨损严重,建议连同轴一起更换,碳纤维处磨损严重会造成导热油与机油室的润滑油混合,使润滑油丧失润滑性,另外管路中的导热油有杂质也会滚入轴承内,加速轴承损坏。

轴承装配工艺有问题:厂部组装车间在装配轴承时都用专用工具,天津耐高温热水泵,排装第1块轴承与第2块轴承使用的工具不同,目的使轴承内环与外环同时受力以保证轴承原始性能,据了解很多用户在更换轴承时忽视了轴承安装的过程,加之使用非专用工具排装,往往使轴承在安装过程中因受力不当导致人为损坏,这是至关重要的问题。

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择),部分产品备有现货,如:常用的井泵系列,常年备有大量现货供应。

如何减少热水泵的轴承磨损:

- 1、热水泵在运转2000-3000小时后应及时添加或更换轴承体内润滑油，以保证轴承有良好的润滑性，可延长轴承使用寿命。
- 2、建议在更换轴承时连同泵内密封件一起更换，同时清洗叶轮内部的积碳以保证有足够的流量与压力。
- 3、用户更换的轴承多是在机电市场或轴承店采购的，热水泵，用户采购轴承只看型号而忽视了热水泵的高温高速的特性，选择轴承必须要求具备耐高温、高速的条件，否则不适用于热水泵。

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择)，部分产品备有现货，如:常用的井泵系列，常年备有大量现货供应。

#### 热水潜水泵使用条件

- 1、额定电源电压 $380V \pm 5\%$ 频率 $50Hz \pm 1\%$ 的三相交流电源，电机终端额定电压应保证在额定电压的允许偏差范围之内。
- 2、控制柜一定要有短路、缺相、过流、过载等基本保护功能，并确保在安装时将整定值调整到运行稳定、保护灵敏的位置，该步骤非常重要，须专业技术人员调试正确。
- 3、电机为冲水式，安装前电机内腔必须充满蒸馏水(或洁净的清水)。【热水潜水泵】
- 4、水泵的首级叶轮至少侵入动水位3米以下，电泵机组侵入静水位以下不得大于70米，电机底部距离井底不得小于5米。
- 5、选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径井径选用过小直径的泵，这样不利于电机的散热。
- 6、水温不高于120 。
- 7、水中不含有油类物质。
- 8、水的矿化度及水质规定：(主要腐蚀性物质指标规定)

天津耐高温热水泵-中蓝泵业-

热水泵由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业有限责任公司（zhonglantj.com）是天津天津市污水泵、杂质泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中蓝泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中蓝泵业更加美好的未来。