

# 防腐防爆轴流风机 防爆轴流风机 亚通风机售后服务好

产品名称	防腐防爆轴流风机 防爆轴流风机 亚通风机售后服务好
公司名称	武城亚通风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城经济开发区
联系电话	13869271067

## 产品详情

防爆轴流风机装箱标志：

操作位置：悬索或挂绳位置；起吊点；夹紧位置等。

操作工作：小心搬运；禁用人力搬运；勿用手钩等。

放置位置：重心；必须平放；切勿倾倒；堆码极限等。

放置条件：切勿受潮；严禁烟火；勿置于磁场中等。

防爆轴流风机 随机文件

批次发运表； 矿用 防爆轴流风机

装箱单； 地铁专用防爆轴流风机

箱件清单； 阻燃防爆轴流风机

包装性能检验合格单；防爆轴流风机批发

亚通公司专业供应各种型号防爆轴流风机，公司秉承以人为本、客户至上的服务理念，防爆轴流风机，武城亚通风机竭诚为您服务，厂用防爆轴流风机，欢迎来电垂询！！

风机电气说明：

当电气控制箱与风机接线完毕后，单速电控箱先启动风机、观察风机是否反转，待风机正转启动后，测量电流值，不超过风机电机额定值，并试运转半小时以上，防腐防爆轴流风机，无异响等异常现象。低噪音防爆轴流风机销售

双速电控箱先启动低速，观察风机正反转，并使之正转，待叶轮停转后再启动高速，观察风机正反转，并使之正转，分别测量高低速电流值，不超过风机电机额定值，并试运转半小时以上。

防爆轴流风机电机不正常发热

防爆轴流风机运转时间长之后，电机出现一定的热度是正常现象。但是如若是防爆轴流风机在常温下运行一小段时间后，电机升温就过高，这就属于不正常现象，很可能是出现了故障。可以从以下几个方面入手及时进行检修，以保证防爆轴流风机的正常运行。

- 1、防爆轴流风机的电机轴承损坏；
- 2、电机轴承与风机轮壳安装的形位公差不合技术要求；
- 3、防爆轴流风机系统阻力过大，电机超过负荷运行；
- 4、可能是防爆轴流风机选配不合理或管路系统的阀门未打开；
- 5、电源压力过大。

本公司专业生供应各种工业噪声控制设备、防火设备、供水设备、空调配件及附件、通风机、风管、风口、冷却塔系列产品，价格低、品质优、服务好，欢迎新老客户来电咨询！！

防腐防爆轴流风机-防爆轴流风机-亚通风机售后服务好(查看)由武城亚通风机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武城亚通风机有限公司（[www.tongfengkongtiao.cn](http://www.tongfengkongtiao.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!