

井用潜水泵 河北临泉泵业 井用潜水泵电机

产品名称	井用潜水泵 河北临泉泵业 井用潜水泵电机
公司名称	河北临泉泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省临城县东镇京珠高速引线路南
联系电话	13383019756

产品详情

井用潜水泵的使用环境

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

井用潜水泵的使用环境

一、对水的要求

- 1、水中的含沙量不能太高，不能超过0.01%，否则会引起电泵故障。
- 2、水中的酸碱度都不能太高，PH值在6.5~8.5之间，如果超过这个区域，就很可能导致设备腐蚀。
- 3、水位不能很浅，井用潜水泵供应厂家，电泵浸入水中要i在水位一下，是2~3m左右。

二、对其他的要求

电压要在工作的规定的范围内，不能太高也不能太低。电压不能出现很大的波动变化。

还有就是工作环境是是通风的有利于电机散热的环境。

潜水泵

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

潜水泵应采用DFA-25/330型自动空气断路器作为控制设备。如无此种开关，也可用三相闸刀开关，但须装上6安培的电熔丝。

电源应按规定选定，若电源与水泵使用地段距离较短，接线电缆的导线截面积应适当加大，接头应尽量少，以确保正常使用的电压在342-418伏之间。泵应在不低于0.5米水深，不得使用含泥沙水。

潜水泵放入水中或提出水面时，应先切断电源，并用潜水泵维修，严禁拉拽电缆或出水管。

潜水泵应装设保护接零或漏电保护装置，工作时泵周围30米以内水面，并用潜水泵，不得有人、畜进入。

启动前检查项目应符合下列要求：

水管结扎牢固；放气、放水、注油等螺塞均旋紧；叶轮和进水节无杂物。

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

并用潜水泵故障处理

潜水电泵发生故障，应首先检查外围设备有无问题，并用潜水泵电机，如电源是否正常，井水位是否下降太大，泵管是否漏水等，检查无误后，方可提泵出井，不可盲目提泵。电泵出现故障，应送专业维修

点，到生产厂家指定的维修站维修，以保证维修质量。决不能贪图一时便宜而随便请人或自己维修，更不能采用零件，以免维修、调试不当而造成更大的故障。

并用潜水泵-河北临泉泵业-并用潜水泵电机由河北临泉泵业集团有限公司提供。“并用潜水电泵，污水泵，排污泵，供水设备，污水污物潜水电泵”就选河北临泉泵业集团有限公司（www.linquan.com/），公司位于：河北省临城县东镇京珠高速引线路南，多年来，河北临泉泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北临泉泵业期待成为您的长期合作伙伴！