

欣泉泵业 立式消防泵型号 广东立式消防泵

产品名称	欣泉泵业 立式消防泵型号 广东立式消防泵
公司名称	太原市晋源区欣泉泵业销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市旧晋祠路中段南堰新万水物贸城7区11号
联系电话	15034133204

产品详情

上海欣泉泵业|山西消防泵|山西立式消防泵|山西卧式消防泵|山西消防泵|山西管道泵|山西离心泵|专业生产销售泵，给水设备

【欣泉泵业】和您介绍关于消防泵的相关知识

多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵

《建筑设计防火规范》（以下称《建规》）第8.6.3条规定：“设置临时高压给水系统的建筑物，广东立式消防泵，应设消防水箱或气压水罐、水塔”。为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要，这类建筑还应设置消防水泵。但是，多层建筑设置室内消火栓系统的目的仅是用来扑救初期火灾，大量的扑救工作还要依靠城市消防队，为此设置消防水泵难免有点浪费。对于这类建筑，立式消防泵厂家，不知是否可以借鉴高层建筑在消防水箱出水管上设置增压设施的做法，立式消防泵厂，在消防水箱的出水管上设置能够通过消火栓箱内的按钮或由消防水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要。

上海欣泉泵业|山西消防泵|山西立式消防泵|山西卧式消防泵|山西消防泵|山西管道泵|山西离心泵|专业生产销售泵，给水设备

【欣泉泵业】和您介绍关于消防泵的相关知识

启动前准备：

1、试验电机转向是否正确，从电机顶部往泵看为顺时针旋转，试验时间要短以免使机械密封干磨损。

- 2、打开排气阀使液体充满整个泵体，待满后关闭排气阀。
- 3、检查各部位是否正常。
- 4、用手盘动泵以使润滑液体进入机械密封端面。
- 5、高温型应先运行预热，升温速度50 /小时，立式消防泵型号，以保证各部受热均匀。

上海欣泉泵业|山西消防泵|山西立式消防泵|山西卧式消防泵|山西消防泵|山西管道泵|山西离心泵|专业生产销售泵，给水设备

【欣泉泵业】和您介绍关于消防泵的相关知识

立式消防泵材料：

- 1、叶轮、叶轮密封环、壳体密封材料、套环、填料环、水封环、机械密封盖、填料轴套等应采用抗腐蚀性材料制成。
- 2、立式消防泵壳应采用铸铁、铸钢、铸铝或铸铜等其他铸造合金。轴应采用至少为2Cr13的不锈钢或相当的抗腐蚀性材料；或者轴使用碳钢材料，但在填料盒及泵体过流流道处须采用抗腐蚀性材料的轴套。

欣泉泵业(图)-立式消防泵型号-广东立式消防泵由太原市晋源区欣泉泵业销售处提供。太原市晋源区欣泉泵业销售处（www.sxxinquan.com）是从事“离心泵，消防泵，磁力泵，多级泵，排污泵，气压给水设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郝经理。