

井用潜水泵 河北临泉泵业 井用潜水泵的维修

产品名称	井用潜水泵 河北临泉泵业 井用潜水泵的维修
公司名称	河北临泉泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省临城县东镇京珠高速引线路南
联系电话	13383019756

产品详情

临泉泵业为您介绍井用潜水泵的清洗检查

临泉泵业为您介绍井用潜水泵的清洗和检查应符合以下列要求:

1) 本规定适用于长轴深井泵和井用潜水泵的安装。

2) 泵的清洗和检查应符合下列要求:

零件和部件的所有配合面(螺纹、止口、端面等)均应清洗洁净。

出厂已装配好的部件不应拆卸;工作部件(转动部分)的转动应灵活、无阻滞现象。

3) 泵就位前应进行下列检查:

井管内径和井管直线度应符合设备技术文件的规定,泵成套机组入井部分在井内应能自由上下,潜水泵不得损伤潜水电缆。

井管管口伸出基础的相应平面高度不应小于25mm(图7-1)。

井管与基础间应垫放软质隔离层。

基础中部顶留空间的尺寸应符合扬水管与泵座连接的要求。

井管内应无油泥和杂物。

扬水管应平直,螺纹和法兰端面应无碰伤,并应清洗洁净。

QJ潜水电泵的贮存

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

QJ潜水电泵的贮存

- 1、短期存放时，吊出井口后，如在一周内下井，应将机组立放，并用潜水泵生产厂家，将机组内水放干，待再下井时重新注水。
- 2、长期不使用时，应按拆装步骤首先将机组内水放出，然后拆开机组清洗每个零部件，并擦干净，电机定子绕组自然干燥，最后重新装好，轴伸法兰配合面涂防锈油，贮存在干净，无化学腐蚀物和温度不高于65℃，不低于5℃的地方。
- 3、冬季贮存时，电机内一定不能存有积水，并用潜水泵的维修，否则易损坏电机。
- 4、搬运过程中，应轻拿轻放，以免损坏机组机械精度和电器性能，并注意保护电机引出电缆不受损伤。
- 5、电泵机组，并用潜水泵，电缆线不准露天存放。

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

并用潜水泵使用注意事项: (1) 检查并用潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动，如有松动必须旋紧。(2) 用500伏摇表检查绝缘电阻，应不小于0.5兆欧，若低于此值，要打开放水、放气孔，进行烘干或晒干。(3) 检查并用潜水泵配套电缆线，如有或折断等情况，应予以更换，以免漏电。(4) 并用潜水泵在开动前要检查全部电路、开关，看其接线是否正确和牢靠，然后在地面上空转3~5分钟(时间不宜过长，以免损坏零件或烧坏电动机绕组)，并检查电动机旋转方向是否正确，如上述都无问题，才可放入水中使用。(5) 潜水电泵放入水中使用时，决不能使电缆受力，应用绳索将它拴在井口的木架上。电泵放入水中的深度为3米，深度为0.5米(从叶轮中心算起)。(6) 运行中，应经常观测井中水位的变化情况，电动机决不能露出水面，也不能陷入淤泥中，以免影响电动机散热而烧坏绕组。应随井中水位变化，随时升降电泵，如出现水量减少或中断，应立刻查明原因或停机检查。电缆不能与井壁磨擦，以免电缆磨破后井水沿电缆芯渗入电机内。(7) 新的或重新换过整体密封盒的潜水泵，使用50小时以后，应检查密封是否良好，以后每月检查一次，同时检查电动机转子和定子间的屏蔽套筒密封是否良好。(8) 并用潜水泵使用一年后，并用潜水泵价格表，应检查泵的锈蚀情况，并除锈涂漆。如长期不用，应仔细检查后放在干燥通风的房子里保管。

并用潜水泵-河北临泉泵业-并用潜水泵的维修由河北临泉泵业集团有限公司提供。河北临泉泵业集团有限公司(www.linquan.com/)是河北邢台污水处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北临泉泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北临泉泵业更加美好的未来。

