

# 南昌防火阀 远控防火阀 宇恒空调

产品名称	南昌防火阀 远控防火阀 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

## 产品详情

防火阀一般情况下是安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时都是开启状态如果发生火灾，管道内气体温度达到70℃时关闭，在相应时间内满足耐火稳定性和耐火性的要求，起隔烟阻火作用的阀门。通常防火阀怎么做检查项目？

防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处，暗装时，安装部位应设置方便维护的检修口。具体检查要求为通风、空调系统的风管，在以下部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀。穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处。

穿越防火分隔处的变形缝两侧。竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时，不锈钢防火阀，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀，公称动作温度为150℃。其他风管上安装的防火阀，公称动作温度均为70℃。

防火阀的控制功能检查，主要检查防火阀的手动、联动控制和复位功能。防火阀平时处于开启状态，可手动关闭，也可与火灾报警系统联动自动关闭，且均能在消防控制室接到防火阀动作的信号。

在防火阀现场进行手动关闭、复位操作，观察防火阀的现场关闭和手动复位功能。防火阀应动作灵敏、关闭严密，并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号。在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀，观察防火阀的远程关闭功能。防火阀的关闭、复位功能正常，并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

采用加烟的方法使被试防烟分区的火灾探测器发出模拟火灾报警信号，观察防火阀的自动关闭功能。该防烟分区的防火阀应能自动关闭，防火阀厂家，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。接通电源操作试验1~2次，以确认系统工作性能可靠，输出信号正常，否则需要及时排除故障。对防火阀的检查要做到仔细

排烟防火阀主要用于排烟系统，一般是安装在楼道、天花板上的，平时处于关闭状态，发生火灾时会自

动打开，通过风道抽风将烟气吸入排烟通道排出建筑物之外。主要是防止排烟系统中烟气温度过高会导致火灾烟气扩散。消防正压送风口。一般是安装在消防前室、楼梯间、避难层里的，自垂百叶式的或多叶式的，南昌防火阀，风会从里面吹出来，保持前室和楼梯间一定的正压力，防止烟气进入。280度时，融断关闭。主要区别是使用场所，构造，温度控制反面，一个往外排，一个往里送，

防火阀应外观完好无损，远控防火阀，机械部分外表无锈蚀、变形或机械损伤。在其明显部位设置标牌，标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出日期及产品生产批号、执行标准等，内容清晰，设置牢靠

通常情

况下，一旦安装，防火阀会处于保持开放状态，以便整个建筑的空气或热量自由流动不受阻碍。在温度显著上升时，防火阀通常由热元件激活而关闭，熔体的温度高于周围，但仍能表明火的存在，以便弹簧或重力关闭防火阀的百叶

南昌防火阀-远控防火阀-宇恒空调(优质商家)由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司(www.njwanglian.com)是一家从事“消防排烟风机,防火阀,风机盘管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇恒空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宇恒空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！