

# 排烟防火阀 新灵空调 280度排烟防火阀

产品名称	排烟防火阀 新灵空调 280度排烟防火阀
公司名称	德州新灵空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首
联系电话	13589939199 13589939199

## 产品详情

防火阀设备检测项目共两项：关闭可靠性，10次关闭操作中，防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，FHF排烟防火阀，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔，温感器动作后，排烟防火阀，防火阀应自动关闭可靠关闭包括：防火阀自动关闭；防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺测量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。开启可靠性经10次开启试验后，电动与手动操作排烟阀均立即开启。

排烟防火阀，兼有排烟口和防火阀的功用，是安装在排烟官道上的常闭阀。当发生火灾后通过控制模块“翻开”阀门，施行排烟功用；当烟道内的温度抵达280度后熔断丝自动熔断，一同给出信号，关闭相应排烟风机。防火调度阀的气密性要求很高防火调度阀的气密性要求很高。防火调节阀的优势就是在运用过程中漏风量十分的低以及在它的整体气密性上面十分好。还有就是在制造的资料上面选用的都是防腐蚀功用高的，所以在运用的寿数上面特别的耐久。种类十分的完全，有防烟防火调节阀和电动防火阀以及排烟防火阀。

防火阀在使用中的常见疑问：

1、管网气体救活系统无气动防火阀。GB510116-98中第6.3.4.3条需要：“在延1时期间，应自动关闭防火门、窗，间断通风空调系统，280度排烟防火阀，关闭有关部位防火阀设备。”这需要在管网气体救活系统中，有必要设备气动防火阀，与消防控制设备联动。

2、送风与排烟合用风道时无远程控制。有些建筑地下室、停车场选用送风与排烟合用风道时，发现送风机和排烟机前的截止阀只能现场手动，PYF排烟防火阀，不能实现控制室的远程控制，一旦发作火灾时，需人到现场去关闭风机前的截止阀，将直接影响排烟系统。对此建议其截止阀增加远程控制功用。

德州新灵空调一直致力于排烟防火阀的研究与制作，排烟防火阀，防烟防火阀，70度防火阀，280度防火阀等产品畅销国内外，在业内享誉盛名！

排烟防火阀-新灵空调-280度排烟防火阀由德州新灵空调设备有限公司提供。德州新灵空调设备有限公司（[www.xinhuatongfeng.com](http://www.xinhuatongfeng.com)）位于山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新灵空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。新灵空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新灵空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。