

配电柜安装 阜阳配电柜 安徽联控配电柜

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 配电柜安装 阜阳配电柜 安徽联控配电柜 |
| 公司名称 | 安徽联控电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内 |
| 联系电话 | 15375413652 |

产品详情

高低压配电柜不能将装有显示器的操作面板安装在靠近电缆和带有线圈的设备旁边，例如电源电缆，接触器，高压配电柜，继电器，螺线管阀，变压器等等，因为它们可以产生很强的磁场。如果连接在一起很容易出现一些故障，所以接下来高低压配电柜厂家将为您解析：

高低压配电柜的维修环境温度的影响。高低压配电柜中的低压电器，由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按照低压电器基本标准进行设计和制造，并对它们的正常工作条件作了相应规定：周围空气温度的不大于40 。

许多用户对配电柜的保护功能不了解，合肥配电柜，当低压线路接地或短路时，配电柜保护动作跳闸断电。有的用户没有通知电力抢修部门，而是私自强行打开配电柜的箱门，盲目合上空气断路器或漏电断路器强行送电。当供电线路上短路为永久性故障时，高低压配电柜，将使空气断路器被送上后再次跳闸，跳了再送，还有的甚至用导线把空气断路器上下搭通，让配电柜失去保护，由于配电柜长时间工作于故障电流下，导致过载而被烧坏。

配电箱盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均，压头不牢、压头伤线芯，多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框，螺钉不紧的应拧紧，间距应按要求调整均匀，找平整。伤线芯的部分应剪掉重接，配电柜安装，多股线应装上压线端子，卡片框应补装。接地导线截面不够或保护地线截面不够，保护地线串接，对这些不符合要求的应按有关规定进行纠正。配电箱、盘内的pe线端子适用于一般公用建筑工程，民用住宅工程不宜使用。

配电柜安装-阜阳配电柜-安徽联控配电柜由安徽联控电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽联控电气有限公司（www.ahliankong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为开

关电源具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!