

柴油发电机参数 广西发电机参数 南宁百发机电

产品名称	柴油发电机参数 广西发电机参数 南宁百发机电
公司名称	南宁百发豪杰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼421号室
联系电话	13907711338

产品详情

发电机组大致有这么几个部分组成，如下：

- 1、柴油机；
- 2、散热水箱；
- 3、消声器及公共底座；
- 4、控制箱（屏）；
- 5、燃油箱；
- 6、三相交流无刷同步电机；
- 7、联轴器；

沃尔沃发电机组的发动机采用全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性。具有启动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，广西发电机参数，维护方便等优点，有良好的经济性，微型发电机参数，良好的高原适应能力。

柴油机机不能超过标定功率使用，否则会缩短其使用寿命，柴油发电机参数，甚至可能造成事故。

（1）柴油机的标定功率；国家标准规定，在柴油机铭牌上的标定功率分为以下四类；

1) 15min功率：即柴油机允许运行15min的大功率。短时间内可能超负荷运行和要求具有加速性能的标定

功率，如汽车、摩托车等柴油机的标定功率。

2) 1h功率：即柴油机允许持续运行1h的大有效功率。如轮式拖拉机、机车、船舶等柴油机的标定功率。

3) 12h功率：即柴油机允许持续运转12h的大有效功率，即我们常说的额定功率。如电站机组、工程机械用柴油机标定功率。

4) 持续功率：即柴油机允许长时间持续运行的大有功率。

发电机工作频率不稳定原因：

- 1) 燃油中有空气或水份
- 2) 喷嘴总成失效
- 3) 油门调整不当或油路阻塞
- 4) 更换周率转换器或周率表
- 5) 电子调速器故障
- 6) 机组运转震动太大
- 7) 负载太大
- 8) 燃油滤清器失效
- 9) 燃油泵故障发电机

工作频率不稳定故障排除方法：

- 1将燃油系统排气
- 2更换喷嘴总成
- 3调整油门或清洗油路
- 4周率转换器或周率表失效
- 5检查电子调速器及转速感知器
- 6检查机组避震设备
- 7除去部分负载
- 8检查燃油滤清器
- 9检查燃油泵

柴油发电机参数-广西发电机参数-南宁百发机电由南宁百发豪杰机电设备有限公司提供。南宁百发豪杰机电设备有限公司（www.gxnnbf.com）位于南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼421号室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南宁百发在柴油发电机组中享有良好的声誉。南宁百发取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南宁百发全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。