

华为UPS电源UPS2000-A-10kTTL-S塔式10KVA9KW高频在线式

产品名称	华为UPS电源UPS2000-A-10kTTL-S塔式10KVA9KW高频在线式
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	型号:10KTTL-S 品牌:华为 直流电压:192V
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

华为UPS电源20KVA机型，为机架式设计，完整的型号华为UPS2000-G-20KRTL，满负载能力18KW，输出模式适合我国现有的所有市电模式，但是输出端口只有一种，连接方式为“端子接线”，在用户需要多回路输出的状态下，应该怎样实现呢？我们以380V220V输出为案列，为大家详细的分享一下：

华为UPS2000-G-20KRTL只有一个输出口，但是客户使用现场为监测设备，呈三列摆放形式安置现有的监测仪器，我们在为其取电的时候，便需要通过配电箱的格式将华为UPS电源的输出更改为多回路220V市电输出

我们清楚，直观的可以看到配电箱的两侧布有零地线，我们所需要的220V市电只需从空开的下口取出火线并连接好零线，便达到了我们的电力使用要求，在连接的过程中，我们以设备的摆放排为单位，有序的安装每排所需的电力，避免出现三相不平衡的现象

华为UPS5000-A-60KTTL是由20KVA功率模块构建而成，提升了设备的稳定性减少了华为UPS的一体机模块化的构造重量与体积，业内称之为“共凡是来自电源火线（HO经由零线（NEUTRAL）返回的杂讯称为差模杂讯。凡是来自电源火线（HOT）或零线（NEUTRA经由地线返回的杂讯，称为共模杂讯。一般杂讯所经由的不是共模路径就是差模路径，因此不同路径的杂讯采用不同的处理，以滤波、屏蔽等手段来消除。GBT：共有三个级，一般为G、E、C，通过G、E间加控制信号时可以改变E、C间的导通和。IGBT为电压型驱动器件，具备MOSFET的高速开关特性和晶体管的低导通电阻。敏电阻：是电源输入端一种保护器件，可吸收输入端高压，当电器设备插错电源或是电源突大，皆会造成它的损坏。装置压敏电阻的作用：保护电器内部的电子元件。OSFET：共有三个脚，一般为G、D、S，通过G、S间加控制信号时可以改变D、S间的导截止。MOSFET为电压型驱动器件

华为UPS电源电气在进行系统设计时，在每台功率模块背部的连接器附近增加了定位孔，并在系统上每台模块连接器附近对应位置安装了金属材质定位销，确保系统与模块上的连接器在接触前会经过系统上的定位销先进行一次定位，再由连接器组件上的定位楔进行二次定位。此种定位方式使模块在插入式时的定位更加精准且牢固，避免连接器的损坏，全面保障模块更换过程的安全

华为UPS电源如此的精密设计离不开大量的人力物力投资，只为换来广大用户的高质量用电体验与设备的安全运行。华为UPS电源5000-A-120KTTL满负载能力108KW，在中大型不间断电源的使用与配置当中运用较为广泛，在此功率范围内的设备负载量华为UPS电源所占据的重要性不言而喻，这里与大家分享一处转载自华为UPS电源官网，“千里之堤，溃于蚁穴”的较为典型的案例。

问题描述UPS5000E-120K交付完成后现场运行时间一个月左右，现机房内出现严重的腐臭气味，但是UPS本身能正常运行，无任何告警；初步判断是机房内有死老鼠，请客户检查后并无异常。理过程ASP现场检查，发现腐臭味是从UPS机柜内部传出，打开机柜后发现机柜内部有电死的老鼠残肢。后发现机柜防火泥未密封才导致老鼠钻入机柜内部触电死亡。由于发现的及时，没有造成更加严重的后果。

清理UPS柜内老鼠残肢，重新封堵防火泥，防止老鼠再次进入不仅仅是华为UPS电源，在我们日常使用的电子设备当中，很少遇到因为设备自身质量问题而造成设备损坏或其他问题，多数时候都是来自于外部因素，华为UPS温馨提示大家，严格按照设备安装章程进行设备组装，将会为您带来理想的不间断电源配置。