

洁净室施工 滁州洁净室 清阳净化系统工程

产品名称	洁净室施工 滁州洁净室 清阳净化系统工程
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

产品详情

回、排风系统

6.1 回风管上应按设计要求设消声器、防火阀。

6.2 一般洁净场所的净化空气如可循环使用，应采取有效措施避免污染和交叉污染，风口应有过滤器。

分别具有独立系统的青霉素厂房及其分装车间，在有发尘点排风条件下，车间回风口应安有高中效或亚高1效过滤器，优先选用低阻或超低阻形式。?【检查方法】应检查全部回风口或图纸。

?【结果处理】风口无过滤器为不合格，有效率低的过滤器而可以更换时，宜安超低阻高中效过滤器，万级洁净室，在回风口风量下阻力不超过20Pa。目前的实际情况多数做不到。

?【参考】一般场所风口最1低应安中效过滤器，宜安超低阻高中效过滤器。

6.3 回风口上边离地宜不超过500mm，洁净室施工，下边离地宜不小于100mm。?【检查方法】现场测量

6.4 回风口格栅应为竖条，单向流场合宜采用定风向可调风量的形式。

?【参考】无尘车间洁净室的人净设施应连续布置，洁净服更衣室之后不应有厕所。物净入口应有脱外包间，负压排风。

*8.8传送带不得离开无菌罐装房间。

?【检查方法】外观检查。

?【结果处理】已经穿越的应更改。

?【参考】美国《制药工程指南》第三卷《无菌生产设施》有此规定。

*8.9从无尘车间洁净室内灭菌、烘干等设备中出来的器皿必须在局部5级洁净气流区保护下传送至5级操作点。

?【检查方法】外观检查。

?【结果处理】无尘车间洁净室没有的必须增设。

*8.10必须严防昆虫进入洁净厂房，宜在室外入口处设防飞虫吹淋门或空气幕。

?【检查方法】外观检查。

?【结果处理】无尘车间洁净室没有防虫措施的必须增设。

冷热能回收的优化

当前，有关暖通空调系统的冷热能回收问题正在进一步研究，以推动空调系统的冷热能回收效率，在保障能源利用效率的前提下，洁净室工程，实现节能目标。通过对排风余热的回收，滁州洁净室，可更好地应用排风能量，对新风进行预冷或者预热，减少负荷量，实现空调系统节能;排风余热的回收可以分为全热回收及显热回收两大部分，回收设备一般为板翅式全热交换器、转轮式全热交换器、板式显热交换器。

洁净室施工-滁州洁净室-清阳净化系统工程由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司（www.ksqingyang.com.cn）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，清阳净化系统工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡总。