

山西热水潜水泵 奥特泵业有限责任公司 小流量热水潜水泵

产品名称	山西热水潜水泵 奥特泵业有限责任公司 小流量热水潜水泵
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568661

产品详情

潜水电泵是深井提水的主要设备。运用时整个机组潜入水中作业。把地下水获取到地表，是日子用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水潜水泵提高、轮船调载，小流量热水潜水泵，还可用于喷泉景象，热水潜水泵用于温泉洗浴，还可适用于从深井中获取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高山区人畜用水，亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵自吸泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水运用。通常流量可以到达(10立方米~650立方米)每小时、扬程可到达1500米。

热水潜水泵正常运行中突然不转的原因主要有：

1、电源断电

处理方法是检查电源断电的原因并及时排除故障，恢复供电。

2、热水潜水泵的控制保护开关跳闸

控制保护开关跳闸的主要原因是潜水电泵运行时发生损坏或过载。处理方法是首先测量潜水电泵电动机的绝缘电阻，检查潜水电泵电动机定子绕组是否损坏，其他零部件是否损坏。如果潜水电泵其他零部件损坏造成定子绕组损坏或定子绕组因过载、短路造成损坏，应修理损坏的零部件和定子绕组。如果潜水电泵并没有损坏，控制保护开关跳闸是由热水潜水泵的过载引起，则应检查电源电压及水泵的使用扬程是否在规定范围内将电源电压和潜水电泵运行工况调整到允许范围内，可避免潜水电泵运行时过载，防止控制保护开关跳闸。

带负荷运转操作程序：

(1)检查水池(水箱)内水是否已充满，打开水泵吸水管阀门，高压热水潜水泵，使吸水管及泵体充水，山西热水潜水泵，此时检查底阀是否严密。打开泵体排气阀排气，满水正常后，关闭水泵出水管上的阀门。

(2)启动水泵运转，逐渐打开出水阀门，直至全部打开，系统正常运转。

(3)水泵运转后，大流量高扬程热水潜水泵，检查如下项目：填料压盖滴水情况、水泵和电机振动情况、异常声响、记录电机在带负荷后启动电流及运转电流、观察出水管压力表的表针有无较大范围的跳动或不稳定情况、检查出水流量及扬程情况。测量流量时，可采用在一定时间内水池(水箱)下降水位，计算出流量的简单直观的方法。

山西热水潜水泵-奥特泵业有限责任公司-小流量热水潜水泵由天津奥特泵业有限责任公司提供。天津奥特泵业有限责任公司（www.tecpump.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥特泵业——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号，联系人：王经理。