

# 沃赛克阀门 电动四通球阀尺寸 四通球阀

产品名称	沃赛克阀门 电动四通球阀尺寸 四通球阀
公司名称	江苏沃赛克阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区淳化街道园岗路198号
联系电话	18951907500

## 产品详情

电动阀：用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节，是AO控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。

电动阀门动作力距比普通阀门大，电动阀门开关动作速度可以调整，结构简单，易维护，可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作过程中因气体本身的缓冲特性，不易因卡住而损坏，有气源，且其控制系统也比电动阀门复杂。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

采取的过负荷保护方式归纳为两种对电机输入电流的增减进行判断；对电机本身发热进行判断。上述两种方式，电动四通球阀批发，无论那种都要考虑电机热容量给定的时间余量。如果用单一方式使之与电机的热容量特性一致是困难的。所以应选择根据过负荷的原因能可靠的动作的方法;组合复合方式，以实现的过负荷保护作用。

电动阀门执行器常见故障有哪些？

### 一.指示灯故障

#### 1.故障现象：

给电动执行机通电后发现电源指示灯不亮，伺放板无反馈，给信号不动作。

故障判断和检修过程：

因电源指示灯不亮，首先检查保险管是否开路，电动四通球阀标准，经检查保险管完好，综合故障现象，可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分，接着检查电源指示灯，用万用表检测发现指示灯开路，更换指示灯故障排除。

结论：电源指示灯开路会造成整个伺放板不工作。

## 2.故障现象：(调试中发现)

电动执行器的执行机构通电后，给信号开可以，关不动作。

故障判断和检修过程：

先仔细检查反馈线路，确认反馈信号无故障，给开信号时开指示灯亮，说明开正常，给关信号时关指示灯不亮，说明关可控硅部分有问题，首先检查关指示灯，用万用表检测发现关指示灯开路，将其更换后故障排除。

结论：关和开指示灯不亮(开路)时可控硅不动作。

## 电动调节阀的常见故障跟排除方法

### 1、卡堵

电动调节阀经常出现的问题是卡堵，四通球阀，常出现在新投运系统和大修投运初期，由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅，或电动调节阀检修中填料过紧，造成摩擦力增大，导致小信号不动作大信号动作过头的现象。

故障处理：可迅速开、关副线或电动调节阀，让脏物从副线或电动调节阀处被介质冲跑。另一办法用管钳夹紧阀杆，电动四通球阀尺寸，在外加信号压力情况下，正反用力旋动阀杆，让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上下移动几次，即可解决问题。如若仍不动作，则需解体处理。

沃赛克阀门(图)-电动四通球阀尺寸-四通球阀由江苏沃赛克阀门制造有限公司提供。江苏沃赛克阀门制造有限公司(jsvck.cn)实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领沃赛克阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！