

防爆动力配电箱 盘锦配电箱 千亚电气

产品名称	防爆动力配电箱 盘锦配电箱 千亚电气
公司名称	安徽千亚电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与重庆路交叉口
联系电话	18010882295 18010882295

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽千亚电气有限公司

配电箱安装工程应注意的质量问题?

- (1)配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差：是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的，应及时进行修正。
- (2)铁架不方正：在安装铁架之前未进行调直找正，或安装时固定点位置偏移造成的，应用吊线重新找正后再进行固定。
- (3)盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均，盘锦配电箱，压头不牢、压头伤线芯，多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框，动力配电箱价钱，螺钉不紧的应拧紧，间距应按要求调整均匀，找平整。伤线芯的部分应剪掉重接，防爆动力配电箱，多股线应装上压线端子，卡片框应补装。

高低压配电柜和配电箱的安全技术要求

- 1、电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距

离不宜超过3m。

2、每台用电设备应有各自的专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱，且必须满足“一机一闸一漏”要求，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备（包含插座）。开关箱中必须设漏电保护器，其额定漏电动作电流应不大于30ma，漏电动作时间应不大于0.1s。

配电箱的接地及保护装置

接地系统中使用的裸编织铜线两端要压接铜接线端子并进行搪锡处理，照明配电箱多少钱，起PE系统连接作用的结构紧固件应使用专用的接地平弹垫圈，其它接地系统中使用的内六角螺栓配件也均需使用专用接地配装件或符合国家规范、规程对接地系统特别要求的零部件。对容易直接接触到的导电部分，要求将带电部分进行绝缘或用挡板、隔板进行防护。

防爆动力配电箱-盘锦配电箱-

千亚电气(查看)由安徽千亚电气有限公司提供。安徽千亚电气有限公司(www.qianyaxt.com)是安徽合肥,低压开关柜的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在千亚电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创千亚电气更加美好的未来。