

消火栓箱 郎阁消防 消火栓箱质量

产品名称	消火栓箱 郎阁消防 消火栓箱质量
公司名称	苏州郎阁消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇花苑东路9号
联系电话	13862004230

产品详情

室外消防栓系统

- 1、消防车道穿过建筑物的门洞时，其净高和净宽不应小于4m；门垛之间的净宽不应小于3.5m。
- 2、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔，其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
- 3、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体。

室内消防栓系统

- 1、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S，布置不小于4个。室内消防栓用水量：建筑高度大于50米10L/S 超高层建筑 30L/S。
- 2、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时，学校消火栓箱，室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接，并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时，其余的进水管应仍能供应全部用水量
- 3、高层工业建筑室内消防竖管应成环状，且管道的直径不应小于100mm。
- 4、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段，

消火栓箱管理规则要求有哪些？

- 1.单位应建立室内消火栓系统故障报告和故障消除的登记制度。发生故障应当及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用的应当经单位消防安全责任人批准，系统停用时间超过24小时的，消火栓箱，在单位消防安全责任人批准的同时，应当报当地公安消防机构备案，并采取有效措施确保安全。
- 2.消火栓箱中的消火栓启泵按钮外观完好，有透明罩保护，并配有击碎工具；被触发时应直接启动消防

泵同时确认灯显示；按钮手动复位确认灯随之复位。

3、室内消火栓箱设备应确保 消火栓和消防卷盘供水阀有无渗漏现象。 消防水枪，消火栓箱 尺寸，水带，校方卷盘机全部附件齐全完好，卷盘转动灵活。 报警按钮指示灯即控制线路功能正常无故障。 消防箱及箱内配备的消防不见外观无损伤，涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 消火栓箱中的消火栓，供水阀门及消防卷盘等转动部位润滑良好。

消火栓箱-郎阁消防-消火栓箱质量由苏州郎阁消防设备有限公司提供。“ 销售：消防器材,消防工程设备及售后 ” 就选苏州郎阁消防设备有限公司（www.lgxf119.com），公司位于：苏州市吴中区木渎镇花苑东路9号，多年来，郎阁消防坚持为客户提供好的服务，联系人：毛洪海。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。郎阁消防期待成为您的长期合作伙伴！