

通风设备 太原晋冀达 山西地下通风设备

产品名称	通风设备 太原晋冀达 山西地下通风设备
公司名称	山西晋冀达空调工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区兰亭御湖城4号楼
联系电话	13903461167 13903461167

产品详情

专业承接建筑通风工程、中央空调通工程，通风设备，在工业厂房车间除尘、除异味烟气、降温、等厂房通风工程有丰富的经验。

【山西晋冀达空调工程有限公司】为您介绍：有关晋中通风工程的相关知识

- (1)、风管支、吊架位置应准确，方向一致，山西屋顶通风设备，吊杆要求垂直，不得有扭曲现象，悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。
- (2)、玻璃钢风管长度超过20m时，山西地下通风设备，应加固定支架不得少于一个，玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。
- (3)、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。
- (4)、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。

专业承接建筑通风工程、中央空调通工程，在工业厂房车间除尘、除异味烟气、降温、等厂房通风工程有丰富的经验。

【山西晋冀达空调工程有限公司】为您介绍：有关太原通风工程的相关知识

发生的缘由阐发

建造风管的钢板厚度不合适施工及验收范例的请求；

咬口的情势抉择不妥；

没有依照《施工及验收范例》请求，对付边长 630mm或保温风管 800mm，其管长在1200mmm以上，山西消防通风设备，均应采纳加固步伐。

专业承接建筑通风工程、中央空调通工程，在工业厂房车间除尘、除异味烟气、降温、等厂房通风工程有丰富的经验。

【山西晋冀达空调工程有限公司】为您介绍：有关通风工程的相关知识

进风器的安装要牢固，室外防雨部分可使用自攻丝与防水玻璃胶（特殊情况可使用防水泡沫胶）进行固定，但方向不可倾斜以免影响防雨效果。室内部分可使用中性玻璃胶或自攻丝进行固定，风口里外部分都应紧贴墙壁。

通风设备-太原晋冀达-山西地下通风设备由山西晋冀达空调工程有限公司提供。山西晋冀达空调工程有限公司（www.sxjjdkt.com）实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领晋冀达空调工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！