

上柴发电机组推荐厂家 德创坤誉

产品名称	上柴发电机组推荐厂家 德创坤誉
公司名称	德创坤誉科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区砖厂北里141号
联系电话	13601385878

产品详情

柴油发电机组维护保养计划

- 1.机油滤清器：在发电机组运行250小时后，机油滤清器就必须更换，保证其性能处于较佳状态，具体更换时间参照发电机组运行记录。
- 2.燃油滤清器：在发电机组工作250小时后，更换燃油滤清器。
- 3.水箱：在发电机组工作250小时后，要清洗水箱一次。
- 4.空气滤清器：在发电机组工作250小时后，拆下清洁吹除灰尘清洗，烘干后再装上；工作500小时后，更换空气滤清器。
- 5.机油：在发电机运行250小时后，必须更换机油。机油级别越高品质越好，推荐使用CF以上级别机油。

发电机组电动变距减速器的维护

发电机组变距减速器的润滑方式一般是浸油润滑加油脂润滑。在发电机组运行每6个月后，对油质进行如下检查：观察油液中是否有水和乳状物；检查油液粘度，如与原来相比差值超过20%或减少15%，说明油液失效；检查不溶解物，不能超过0.2%，进行抗乳化能力检验，以发现油液是否变质；检查添加剂成分是否下降。如有问题则应换油或过滤。换油时由放油孔将油放出，然后再向注油孔注油，安装螺塞时应在螺纹处涂螺纹胶。应保持润滑系统清洁，采取措施防止灰尘、湿气及化学物质进入齿轮及润滑系统，在

重载、高温、潮湿的情况应特别加强对油液的检查分析。当发现齿轮箱中油位过低时，应及时补充油。在减速器的输入轴、输出轴处，分别有润滑脂孔用于润滑轴承，减速器出厂前已注满润滑脂。在发电机组运行每6个月后，应添加新的润滑脂。添加新的润滑脂时，应将旧的润滑脂全部排出。

低压配电盘的安装与维修，低压配电盘首先应根据电气接线图来确定开关、熔断器、电气元件和仪表等的数量，然后根据这些电器的主次关系和控制关系，将其均匀对称地排列在盘面上。并要求盘面上的电器排列整齐美观，便于监视、操作和维修。通常将发电机组仪表和信号灯具居上，经常操作的开关设备居中，较重的电器居下。各种电器之间应保持足够的距离，以保证安全。

发电机租赁厂家柴油机故障排查原则

发电机租赁厂家柴油机故障排查原则，柴油机故障的原因通常是多方面因素造成的，不同故障表现出不同的现象，要排除故障，必须先查明故障的原因，在实践中通过看、听、摸、嗅等感觉，来发现柴油机异常的表现，从而发现问题，上柴发电机组，解决问题，消除故障。判断柴油机故障的一般原则是：结合结构、联系原理、弄清现象、结合实际，从简到繁、由表及里、按系分段、查找原因。

在长期的生产实践中，人们摸索总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法，通过仪表监测和人体器管的感受，去观察和判断柴油机的运行情况。柴油发电机运转时的异常现象，柴油机长期运转后，发生了故障，通常会遇到下列几种现象。运转时声音异常柴油机运转时发出不正常的敲击声、放炮声、吹嘘声、排气声、周期性的摩擦声等。

发电机租赁厂家柴油机故障排查原则，运转异常柴油机不易启动、工作时出现剧烈震动，拖不动负载，转速不稳定等。外观异常柴油机排气管冒白烟、黑烟、蓝烟，各系统出现漏油、漏水、漏气等。温度异常机油温度或冷却水温度过高，轴承过热等。气味异常柴油机运行时，发出臭味、焦味、烟味等气味。

上柴发电机组推荐厂家-德创坤誉由德创坤誉科技(北京)有限公司提供。“发电机,发电机组”就选德创坤誉科技(北京)有限公司(www.dckykj.com)，公司位于：北京市通州区砖厂北里141号，多年来，德创坤誉坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德创坤誉期待成为您的长期合作伙伴！