

安徽开铭 经久耐用 高压空压机厂家 黄山空压机

产品名称	安徽开铭 经久耐用 高压空压机厂家 黄山空压机
公司名称	安徽开铭节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区铭传路221号厂房
联系电话	18919609267

产品详情

螺杆空压机运行中要定期进行的检查

- 1、油气分离器中的油位。如油位过低，高压空压机厂家，应补加润滑油，加油时应先停车，卸压后方可旋松加油塞加油。
- 2、软管的完好程度，有无泄漏。
- 3、所有电气接头应稳固、良好。
- 4、水气分离器浮球阀，冷凝液自动排放的情况。
- 5、排气温度应在75~95 ° C规定值。
- 6、运行中定期检查记录电压、电流、排气压力、排气温度、油位等。
- 7、压力开关工作是否正常，当压缩机工作压力在上限时是否卸载，在下限时是否加载。

如何设置螺杆空压机压力？

一般情况下螺杆空压机的压力在出厂前都已经设定好的，如果后期调节是需要厂家提供出厂密码。主要目的是防止用户在使用时误操作而引起的故障，其次是保护机头和油气分离桶。由于8公斤的空压机和6公斤的配置会稍有不同，黄山空压机，如果直接将6公斤的设备压力直接调到18公斤这样操作是错误的，但是调低压力是可以的。建议由专业的人员进行操作。

空压机的节能监测方法和要求

- (1)、监测必须在空气压缩机组及供气系统正常工况下进行，无油空压机，且该工况应具有统计值的代表性。
- (2)、对稳定负荷的空气压缩机组，螺杆式空压机，以2h为一个检测周期，对不稳定负荷的空气压缩机组，以一个或几个负荷变化周期为一个检测周期。
- (3)、检测周期内，同一工况下的各被测参数应同时进行采样，被测参数应重复采样三次以上;采样间隔时间为10~20min;以各组读数值平均值作为计算值。
- (4)、空压机的容积流量检测用流量计法。对水冷式中间冷却器的空压机组亦可按有关规定的热平衡法测定。
- (5)、测量仪表要求。电量、温度、压力和流量测量应在仪表规定的使用范围内。测量仪表(含在线工作仪表)的准确度应符合规定。仪表应在检定的有效期内。

安徽开铭 经久耐用(图)-高压空压机厂家-黄山空压机由安徽开铭节能设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽开铭节能设备有限公司(www.ahkmjnsb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略合作伙伴，更矢志成为压缩、分离设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!