

# CO2灭火 博海消防设备有限公司 CO2灭火装置

产品名称	CO2灭火 博海消防设备有限公司 CO2灭火装置
公司名称	无锡市博海消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区（钱胡路）恒源祥工业园恒新路11号
联系电话	13376205386

## 产品详情

### 系统的维护

用户单位应设专门维护人员经常检查维护系统的工作状态。检查维护的内容包括：1.检查控制柜的指示灯是否显示正常。

2.检查控制柜的电源供应是否正常。

3.检查瓶组房内各瓶组压力表指针是否处于绿色工作区域。

4.检查各启动瓶的压力表是否指示正常。

5.检查各探测器、声光报警器、紧急启停按钮是否正常，是否有损坏。

6.发现任何不正常的情况，除可即时处理的以外，应立即与本公司联系。

7.保持钢瓶间和控制柜的清洁卫生。

8.保证非专门人员不得进入瓶组间或随意触动控制柜及有关设备。

9.例行检查应做好记录，并由检查人员签字保存。

公司创建于1995年，产品商标为“博海”，主要生产系列规格的有管网及无管网的七氟丙烷混合气体、高压二氧化碳等自动灭火系统，CO2灭火器公司，以及系列规格的ZS湿式自动灭火系统洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀、雨淋报警阀、信号蝶阀、预作用装置、消火栓箱等产品。

应急机械启动工作方式：

用于控制器失效时，CO<sub>2</sub>灭火器，当职守人员判断为火灾时，应立即通知现场所有人员撤离现场，在确定所有人员撤离现场后，方可按以下步骤实施应急机械启动； 1手动关闭联动设备并切断电源。 2打开对应保护区的氮气启动瓶组，即刻实施灭火。

无论装置处于自动或手动状态，按下任何紧急启动按钮，都可启动灭火装置，释放灭火剂，实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。公司创建于1995年，产品商标为“博海”，主要生产系列规格的有管网及无管网的七氟丙烷混合气体、高压二氧化碳等自动灭火系统。

手动控制方式：将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时，灭火控制器处于手动控制状态。这时，当火灾探测器发出火警信号时，CO<sub>2</sub>灭火装置，控制器即发出火灾声、光报警信号，而不启动灭火装置，需经人员观察，确认火灾已发生时，可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”，CO<sub>2</sub>灭火，即可启动灭火装置，释放灭火剂，实施灭火。但报警信号仍存在。

无论装置处于自动或手动状态，按下任何紧急启动按钮，都可启动灭火装置，释放灭火剂，实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。

公司创建于1995年，产品商标为“博海”，主要生产系列规格的有管网及无管网的七氟丙烷混合气体、高压二氧化碳等自动灭火系统。

CO<sub>2</sub>灭火-博海消防设备有限公司-CO<sub>2</sub>灭火装置由无锡市博海消防设备制造有限公司提供。无锡市博海消防设备制造有限公司（[www.wxbhxf.com](http://www.wxbhxf.com)）是江苏无锡，灭火器材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博海消防设备制造领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博海消防设备制造更加美好的未来。