

通利达 锅炉蒸汽冷凝水回收 冷凝水回收

产品名称	通利达 锅炉蒸汽冷凝水回收 冷凝水回收
公司名称	泰安通利达水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城市新城办事处工业园
联系电话	18769828999

产品详情

良好日常维护是延长蒸汽凝结水回收装置使用寿命的重要手段

通利达蒸汽凝结水回收装置的日常维护要注意以下问题，以便更好的使用设备，延长设备的使用寿命：

1. 每隔一段固定的时间就要开启排污阀进行排除污水，这样的目的是提高水的质量。
2. 每隔一段固定的时间都要检查管网的疏水阀，如果疏水阀保持良好，锅炉蒸汽冷凝水回收装置，则继续使用，如果其有损坏，要及时的更换。
3. 每隔一段固定的时间都要擦拭液位计，让液位计可以清晰的显示数据。
4. 每次都要仔细观察液位计是否显示正确数据，液位应该保持在正常的液位 $\pm 30\text{mm}$ 。
5. 要时刻注意电机泵的维护和定期保养。

通利达蒸汽凝结水回收装置通过ISO9001质量体系认证，拥有多项专利技术证书，有10年水处理设备生产经验，欢迎各界朋友来厂实地考察。

蒸汽冷凝水回收设备正常使用中突然停电，设备该怎样重启？

在正常的生活和工作中，突然间停电是常有的事，冷凝水回收，但是设备如果突然停电，都会受到多多少少的影响，如果操作不当，还会造成不可逆的后果。

1、正常工作：

接通电源，显示器显示“设备启动中”，控制器会自动寻找上次断电时的步骤。开始工作后，屏幕显示1、2号罐工作状态和各调整步骤的运行时间（手动控制水泵的需要等屏幕显示工作状态时再打开给水泵，关机时应先关闭给水泵再关闭控制器）水箱满时，停止工作，锅炉蒸汽冷凝水回收，屏幕显示计时停止，当水箱水位下降到下限时，继续工作，计时继续。

2、时间设置：

正常工作时，按下“设置键”，开始设置各个步骤时间，共有5个步骤：松床、再生、小洗1、小洗2、大洗。（正常工作时，屏幕上显示的步骤名称不区分小洗1和小洗2，都显示成小洗，但显示的运行时间分别是2个小洗的时间）设置好的新时间，会在运行到下一个步骤时生效，或断电再开机时生效。

3、掉电重启：

意外掉电或关机后，再开机时，从上次断电前的步骤开始运行（每隔一分钟保存一次步骤）。

4、电磁阀检测：

电磁阀故障时，屏幕显示“号阀故障”，当两个阀都正常时，才返回正常工作。

泰安通利达水处理设备有限公司成立于2008年，系一生产、制造多种水处理设备的专业公司，系中国锅炉水处理协会会员。公司产品通过ISO9001质量体系认证；拥有多项专利技术证书及科技软著研究成果；与山东科技大学签定产学研校企协议，为科技大学学生提供实验实习基地；被山东省中小企业评为“一企一技术创新企业”平台；被山东省科学技术局评为“科技型中小企业”；为省级“重合同、守信用”企业；公司先进的技术人才被评为“推荐人才”。通利达有10年蒸汽冷凝水回收装置生产经验，欢迎各界朋友来厂实地考察。

TLD系列锅炉蒸汽回收机是蒸汽凝结水回收系统的关键设备。它广泛应用在石化、食品、热力、冶金、橡胶、汽车等工业部门和饭店、商场、写字楼等单位的蒸汽锅炉凝结水回收系统，也适用于民用蒸汽采暖和中央空调制冷系统。它是开式凝结水箱的更新换代产品，在减少资源浪费和环境保护方面发挥重要作用。

- 1.锅炉蒸汽回收机系统投入运行前，必须对整个系统进行污垢清洗。打开产品上的排污阀，待回水合格后关闭。
- 2.容器注水前，取下压力表，打开压力表阀排气，容器内水位到达水位上限时，再装上压力表。
- 3.锅炉蒸汽回收机系统投入运行后，若回水有少量硬性杂质或油污，须3~5日打开排污阀放一次；以后递减至每月排污一次。
- 4.锅炉蒸汽回收机当电控柜上的报警红灯亮或蜂鸣器报警时，蒸汽冷凝水回收器，应选择手动控制水泵向外送水，维修人员立即检修自控装置，待修复后再恢复自动运行。
- 5.锅炉蒸汽回收机双套电机泵自动轮换作业，一备一用。
- 6.用户管路系统与凝结水回收器配套的疏水阀应定期维护和更换。疏水阀损坏要立即更换。

注意：禁止由锅炉蒸汽回收机直接回收蒸汽！

通利达(图)-锅炉蒸汽冷凝水回收-冷凝水回收由泰安通利达水处理设备有限公司提供。泰安通利达水处理设备有限公司(www.tldgs.com)是山东泰安,锅炉软化水处理设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在通利达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创通利达更加美好的未来。