

# 科瑞风酸雾净化塔安装使用图片 科瑞风酸雾净化塔 进星机电

产品名称	科瑞风酸雾净化塔安装使用图片 科瑞风酸雾净化塔 进星机电
公司名称	广州市进星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5
联系电话	13928706239

## 产品详情

广州市进星机电有限公司从事佛山科瑞风玻璃钢风机，产品包括有玻璃钢离心通风机，玻璃钢轴流风机，玻璃钢轴流式屋顶通风机，玻璃钢离心屋顶通风机，玻璃钢低噪音柜式风机，防腐离心通风机系列等等，广泛用于化工，电镀，氧化，发电厂，化验室，线路板，环保设备等等...我们的产品符合行业标准的设计规格，最前瞻的设计技术，最人性化的保养与贴心的售后服务，推出高性能系列风机，以高效率，低能耗，低噪音，低震动，欢迎咨询选购！

DWT-II型玻璃钢离心屋顶通风机科用于要求较高的场所。其座底，叶轮，风帽，均使用优质玻璃钢复合材质制作而成。离心式屋顶风机因受叶轮特性限制一般均为排风机，其特点为余压较高，主要应用于局部排风系统。用于排风阻力较大的系统，一般全室通风系统应尽可能避免采用此种屋顶风机。

随着企业生产规模的不断扩大，大面积联合厂房越来越多。以天窗和边侧窗为主体构成的自然通风系统，及沿外墙安装轴流风机组成的机械通风系统，已远不能满足生产车间对通风换气质量及卫生标准的要求，此时工厂就需要采用屋顶风机来增加空气对流。

广州市进星机电有限公司是一家专业从事各种品牌风机，环保空调设备的企业，其中包括有佛山科瑞风玻璃钢风机，科瑞风酸雾净化塔安装使用图片，科瑞风产品包括有玻璃钢离心通风机，玻璃钢轴流风机，玻璃钢轴流式屋顶通风机，玻璃钢离心屋顶通风机，玻璃钢低噪音柜式风机，防腐离心通风机系列等等，广泛用于化工，电镀，氧化，发电厂，化验室，线路板，环保设备等等...我们的产品符合行业标准的设计规格，最前瞻的设计技术，最人性化的保养与贴心的售后服务，推出高性能系列风机，科瑞风酸雾净化塔厂家在哪里，以高效率，低能耗，低噪音，低震动，性价比高。进星机电竭诚为您提供专业的服务，再此我们期待您的光临，希望您可以在此买到称心如意的产品和服务！

### 三、轴流风机的运行

风机安装完毕后，在启动前，应认真进行下列检查：

- 1、电压是否在正常范围内（一般为380伏，科瑞风酸雾净化塔，允差 $\pm 6\%$ ），三相电流是否基本平衡。
- 2、风机叶轮与机壳间的间隙是否符合设计要求，手动盘转叶轮是否有卡住和摩擦现象。
- 3、风机机壳内或管道内有无杂物。
- 4、叶轮旋转方向是否与风机的旋向标志相符。
- 5、电机实际转速与风机转速是否相符。
- 6、电机的接地保护线和电流保护器（保险丝）是否按要求安装。

在总检查合格后，才能进行调试运转。启动时应检查电机的允许电流有否过载现象。

启动后要检测风机的振动情况，发现剧烈振动，应立即断电停车进行检查。

通风机与系统匹配极为重要，科瑞风酸雾净化塔工艺介绍，试运行时必须注意风机是否在规定的运行工况区内，以免由于实际系统阻力与设计系统阻力偏离过大而导致风机电机的电流过载，或风机喘振等现象的发生。若有上述情况的发生，应立即停车，采取适当措施加以解决。

若情况一切正常，在启动运转10至30分钟后停车，检查叶轮上各螺栓有无松动，一切正常后，才可正式启动，投入正常运行。

风机在正常运行中，主要是监视电机的电流。电流不仅是风机负荷的标志，也是一些异常事故的预报信号。其次是要经常检查电机轴承温度与风机的振动是否正常及有无摩擦、碰撞的异常声响。

广州市进星机电有限公司从事佛山科瑞风玻璃钢风机，产品包括有玻璃钢离心通风机，玻璃钢轴流风机，玻璃钢轴流式屋顶通风机，玻璃钢离心屋顶通风机，玻璃钢低噪音柜式风机，防腐离心通风机系列等等，广泛用于化工，电镀，氧化，发电厂，化验室，线路板，环保设备等等....我们的产品符合行业标准的设计规格，最前瞻的设计技术，最人性化的保养与贴心的售后服务，推出高性能系列风机，以高效率，低能耗，低噪音，低震动，是您在风机方面的不二选择！

很多客户在风机安装好后或是在风机启动前，都是直接拉上电闸，直接启动风机，其实这样的操作是不正确的，具体的操作方式，现在由科众风机有限公司的专业员来给大家讲解，希望能给大家一个正确的开机放松。

起运前，必须进行下述检查和确认，在安装、找正之后进行试运行时，应注意下述事项并慎重处理。

- 1、确认风机、原动机的规格是否符合订货要求，各附件是否备齐
- 2、检查电源（电压、开关等）、线路是否合乎电气要求、接线是否准确
- 3、检查风机及管路内是否留有冷凝水、尘土及其他杂物。如有，则需清理干净，避免风机起运时出现重大故障
- 4、确认地脚螺栓、风机主体、各附件及附属装置、连接管道的连接部分等是否按要求紧固

- 5、确认各部件是否找正，对于联轴器或带传动的风机要检查联轴器或带轮，V带安装是否可靠，风机轴与电动机轴的同轴度是
- 6、检查轴承润滑油（脂）是否充足、完好，如有供油装置，先试运作2h，测量油温和油压是否正常
- 7、对于水冷却轴承的风机，要检查冷却水管路的供水状况是否正常
- 8、手工转动风机轴、原动机轴、检查转动是否平滑，确认无异常
- 9、单独传动原动机，确认原动机的旋转方向与风机旋转一致，同事确认原动机侧无异常情况
- 10、对于驱动的风机、检查各V带的张紧程度是否一致

科瑞风酸雾净化塔安装使用图片-科瑞风酸雾净化塔-进星机电由广州市进星机电设备有限公司提供。广州市进星机电设备有限公司（[www.guangzhoujx.com](http://www.guangzhoujx.com)）是从事“名粤风机,九洲风机,环保空调,油烟净化器,通风工程安装等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈先生。