

北京通风管道安装 友顺风管

产品名称	北京通风管道安装 友顺风管
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

产品详情

通风管道安装维护保养有什么制度？

- 1、监测装置在井下连续运行6-12个月，要运到地面进行检修。
- 2、监测传感器每7天要用标准气样至少调校一次。
- 3、装置出现故障要及时处理，井下处理故障时必须严格执行有关规定，井下无法处理时，要在24小时内更换，处理故障期间应有安全措施。
- 4、井下安装的局部通风机由机电科负责管理和维护，因故需要拆除或移位时，必须制定措施。
- 5、传感器、监测分站及信号线，必须定期有专人维护，确保运行正常，杜绝各类事故及隐患。
- 6、井下监测装置被砸坏或非监测人员私自拆卸造成损坏的，要照价赔偿。传输信号线丢失或被截断，要追查管辖范围内的区(队)长责任，并罚款。

厨房的通风管道安装是需要非常仔细认真的，要事先设计好，烟道从建筑设计来看由于有主、副烟道之分是不能随意横向改动的，否则会影响排烟并有倒灌的可能，而为了美观将烟道口上下移动则不会有不良影响。

首先看烟机的形式，如果是西式烟机一般烟道的走向为垂直向上，外加不锈钢烟道装饰板，烟道口可改入吊顶内，如果是中式烟机由于烟道导管外一般无装饰板，则烟道口需改在吊顶下适当位置，以便烟道

导管经装饰板或从烟机吊柜内同烟机连接。

通风管道安装应该注意哪些？

当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

悬吊的通风管道安装与部件应设防止摆动的固定点，如固定支架、支撑等，固定点的设置位置和数量应根据系统情况而定。

通风管道安装及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索不得固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

外墙装饰砖及内墙装饰砖必须贴合密实，否则，打外机架时易打坏“空心砖”。室内装饰砖必须打冲击钻时，可与相关单位协商，用介机介开后再打冲击钻。