

屋顶式排烟风机 鄂尔多斯屋顶排烟风机 华科空调

产品名称	屋顶式排烟风机 鄂尔多斯屋顶排烟风机 华科空调
公司名称	武城县华科空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	15269478809

产品详情

消防排烟风机安装前

- 1、消防排烟风机安设前应细致入微检查风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有殷实或脱落，叶轮有无磕磕碰碰风罩.信以为真检查扇叶或百叶在运输历程中是否有变形受损。
- 2、消防排烟风机安设选料出风口环境时，应放在心上出风口对面 2.5 -3M 内使不得有太大的障碍物。

消防排烟风机安上时

- 1、消防排烟风机安装平稳：风机设置时应经意风机的程度位置，调动到风机与地基平面程度稳固.设置后电动机不可有倾斜景象。
- 2、安装消防排烟风机时应使马达的调节螺栓介乎方便操作的位置.以方便使用时调试皮带松紧。
- 3、设置消防排烟风机支架时，大势所趋要让支架与地基平面水准稳固，必要时在风机旁安装角铁进展再加固。
- 4、消防排烟风机安上完后，要对其四旁密封性开展检讨。如有空可用阳光板抑或玻璃胶进展密封。

消防排烟风机装置到位

- 1、消防排烟风机装置做到后，检查消防排烟风机里边是否留有留置的工具和杂品.用手或杠杆打动扇叶，检讨是否有过紧或擦碰现象，有无有碍团团转的物品 无异常现象，有何不可开展试运转。
- 2、运作中如涌出消防排烟风机共振或电机有“轰隆”的异常鸣响或别样异常现象应停机检查，待修复后再开机役使。

消防高温排烟风机在地下排烟工程中应用至关重要，鄂尔多斯屋顶排烟风机，要提高其性能及寿命，一定要正确安装，安装步骤如下：

- 1、风机安装时应对各部件进行检查，机件是否完整，各部件联接是否紧固。
- 2、风机在露天使用应有防雨措施。
- 3、在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。
- 4、按期清除风机内部积灰、污垢等杂质，并防止锈蚀。
- 5、消防高温排烟风机安装时注意保持风机的水平位置，世纪星介绍对风机与地基的结合面和出风管的联接等，屋顶排烟风机厂家，应调整使之自然吻合不得有强行联接，不允许将管道重量加在风机的部件上。

诱导风机：又称射流风机、接力风机。他通过诱导，进行空气的传递。本身得风量很小。公共实施中常用在车库的通风系统中，搅匀，清除局部空气死角。使局部空气得到改善。主要是节省空间CHERRITOR诱导风机诱导风机是根据高速射流诱导通风理念而设计的新型风机，由多组该风机组成的无风道诱导通风子系统可与送风风机、排风风机组成整个通风排烟系统。其工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流，诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气，在无风管的条件下将其送到所要求的区域，实现室内气流组织，以达到高效经济的通风换气效果。使用无管道射流诱导通风系统时，可省去设计，制造，安装风管及其它配套工程方面的费用，这部分费用比使用的诱导风机机级昂贵的多，而且以整个层面为通风风道，屋顶式排烟风机，送风风机，排风风机所需要风压比使用管道时小的多，这样就可以选用大风量较低风压的风机，屋顶离心排烟风机，使所需功率降低，大幅度降低了运行成本和投资费用。当送排风机停止运转时，诱导风机仍可运转，起到局部通风换气的作用。诱导风机内置高效率离心风机，具有明显的噪声低、体积小、重量轻、吊装方便（立式、卧式均可）、维护简单的特点，已广泛应用于地下停车场，体育馆、车间、仓库、商场、超市、娱乐场所等大型场所的通风。屋顶式排烟风机-鄂尔多斯屋顶排烟风机-华科空调(查看)由武城县华科空调设备有限公司提供。武城县华科空调设备有限公司（www.dzhkkt.com）是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华科空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华科空调更加美好的未来。