

# 东莞宏霖机电科技 开滋控制阀 控制阀

产品名称	东莞宏霖机电科技 开滋控制阀 控制阀
公司名称	东莞宏霖机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道宏图路88号福威大厦5楼
联系电话	18681009951

## 产品详情

再生2号罐时操作程序同上。(3项和4项)。

控制阀每次再生时请一定要检查盐箱里的盐液的浓度是否达到再生的要求。浓度不达到时，用棍子搅拌盐箱里的盐液，使之达到要求。

平时勤清理盐箱里的漂浮物，如果发现不吸盐的现象。请及时清理盐箱里的淤泥。

每次加盐时一定要加到标准高度，即罐的3/2处，否则每次反注水时会浪费水和盐液。盐液不够时请及时往盐箱里补水。

当再生时程序到正洗时间达到10分钟—13分钟时要随时检测排污的水是否合格。如果合格就把正洗时间调到检测合格的时间。

根据控制阀的安装原理，正确安装管路和电源。

启动软水器时，先关闭旁路阀，开滋水力控制阀供应商，再打开出口控制阀，开滋控制阀，最后慢慢打开进口控制阀(注：如果进口控制阀开得太快，管路中的水和残余空气会进入软水器，使树脂随水流流出树脂罐)。

根据控制阀说明书中描述的方法设置时间和程序控制系统。在使用初期，应加强水质监测，并根据水质变化调整程序，使其保持良好的工作状态。

储罐中应含有足够的再生剂，开滋水力控制阀，以确保下一个再生循环中使用的盐量。

控制阀安装调试后，需进行取样试验，并按要求提供水质。

控制阀选型的原则

- 1、根据工艺条件，选择合适的结构形式和材料。
- 2、根据工艺对象的特点，控制阀，选择控制阀的流量特性。
- 3、根据工艺操作参数，选择合适的控制阀口径尺寸。
- 4、根据工艺过程的要求，选择所需要的辅助装置。
- 5、合理选择执行机构。执行机构的响应速度应能满足工艺

否则，可能当工艺上出现异常情况时，控制阀前后的实际压差较大，会发生关不上或打不开的危险。

东莞宏霖机电科技(图)-开滋控制阀-控制阀由东莞宏霖机电科技有限公司提供。东莞宏霖机电科技有限公司(www.holimauto.com)是一家从事“传感器,接近开关光电开关,球阀,蝶阀,气缸电磁阀,气源处理件”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“宏霖机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使宏霖机电在气动元件中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!