

3C消防排烟风机报价 郑州消防排烟风机 星创暖通发货及时

产品名称	3C消防排烟风机报价 郑州消防排烟风机 星创暖通发货及时
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

关于消防排烟风机的安装注意事项：

- 1、排烟风机两端的柔性软接必须为不燃材料，密封垫料也必须为不燃材料。
- 2、排烟风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。
- 3、土建在浇注混凝土前，应与专业设计图纸复核基础的位置、基础顶面的标高、基础的几何尺寸、预留螺栓孔洞的位置和深度，基础顶面标高不宜出现正误差（即不宜调出设计标高）。
- 4、风机出口的管径只能变大、不能变小，后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。

安徽星创暖通设备有限公司生产风机种类多，规格齐全，如需定制，HTF消防排烟风机，可随时联系我们。

排烟风机的排烟量应符合下列规定：

- (1)担负一个防烟分区排烟或净空高度不大于6米的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不小于60立方米/小时计算(单台风机排烟最不应小于7200立方米/小时)。
- (2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时，郑州消防排烟风机，应按防烟分区面积每平方米不小于120立方米/小时。
- (3)中庭体积小于17000立方米时，其排烟量按其体积的6次/小时换气计算;中庭体积大于17000立方米时，

其排烟量按其体积的4次/小时换气计算，3C消防排烟风机价格，但排烟量不应小于102000立方米/小时。

消防排烟风机电机电流过大和温升过高的原因分析：

- a.开机时进、出口管道未关严；
- b.输入电压过低或电源单相断电；
- c.主轴转速超过额定值；
- d.输入介质密度过大或温度过低。
- e.电机轴承损坏；轴承缺油或加油过量。
- f.系统发生变化，导致风机负载变大，HTF消防高温排烟风机价格，电机负载变大。

安徽星创暖通设备有限公司生产消防排烟风机，规格齐全，欢迎前来采购。

3C消防排烟风机报价-郑州消防排烟风机-星创暖通发货及时由安徽星创暖通设备有限公司提供。“排烟风机，防火阀，水箱，加压送风机”就选安徽星创暖通设备有限公司（www.ahxcnt.com），公司位于：安徽阜阳开发区，多年来，星创暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：郭总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星创暖通期待成为您的长期合作伙伴！