

医院手术室工程要求 姑苏净化 无锡医院手术室工程

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 医院手术室工程要求 姑苏净化 无锡医院手术室工程 |
| 公司名称 | 江苏姑苏净化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 吴江区金家坝金贤路262号 |
| 联系电话 | 15250529050 |

产品详情

手术室的人员

手术室护士和手术室床的比例一般按3：1的比例配置，医院手术室工程供应商，包括器械护士、巡回护士以及外勤等。手术室有严格的工作制度和无菌要求。进入手术室的所有人员必须按照无菌技术操作原则，医院手术室工程要求，避免交叉感染。

护士长职责

手术室护士长的职责在护理部主任和科主任的领导下，负责本室的行政，业务管理及思想工作。负责本室工作计划(含护理、教学、科研等)并组织实施。合理安排人员，进行科学分工。经常督促检查，及时总结经验，不断提高护理质量，对难度较大或新开展的手术和抢救工作，必要时亲自参加或指导操作。负责组织本室各级护理人员的业务学习，根据专科业务、技术需要，无锡医院手术室工程，有计划地采取多种学习方式学习新业务知识、新技术操作和新仪器的使用等，并组织理论考试和技术考核。

洁净手术部中洁净手术室的数量、大小及空气洁净度级别，宜依据医院的性质、规模、级别和财力来决定。对于综合医院，需建I级洁净手术室时，该类洁净手术房间数不应超过洁净手术室总间数的15%，至少1间；有条件时根据需要可设II级负压洁净手术室。对于专科医院，特别洁净手术室应根据实际需要确定建设数量。

洁净区对与其相通的非洁净区应保持不小于10Pa的正压，医院手术室工程公司，洁净区对室外或对与室外直接相通的区域应保持不小于15Pa的正压，所有挤压差均不应大于30Pa。

手术室分类

按手术有菌或无菌的程度，手术间可划分成以下5类：

(1) Ⅰ类手术间：即无菌净化手术间，主要接受颅脑、心脏、脏器移植等手术。

(2) Ⅱ类手术间：即无菌手术间，主要接受脾切除手术、闭合性骨折切开复位术、眼内手术、甲状腺切除术等无菌手术。

(3) Ⅲ类手术间：既有菌手术间，接受胃、胆囊、肝、阑尾、肾、肺等部位的手术。

(4) Ⅳ类手术间：即感染手术间，主要接受阑尾穿孔腹膜炎手术、结核性脓肿、脓肿切开引流等手术。

(5) Ⅴ类手术间：即特殊感染手术间，主要接受绿脓杆菌、气性坏疽杆菌、破伤风杆菌等感染的手术。

按不同专科，手术间又可分为普外、骨科、妇产科、脑外科、心胸外科、泌尿科、烧伤科、五官科等手术间。由于各专科的手术往往需要配置专门的设备及器械，因此，专科手术的手术间宜相对固定。

医院手术室工程要求-姑苏净化(在线咨询)-无锡医院手术室工程由江苏姑苏净化科技有限公司提供。医院手术室工程要求-姑苏净化(在线咨询)-无锡医院手术室工程是江苏姑苏净化科技有限公司(www.gusu88.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。