

东星制冷 水冷螺杆式冷水机 盐津县冷水机

产品名称	东星制冷 水冷螺杆式冷水机 盐津县冷水机
公司名称	深圳市东星制冷机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜街道樟坑径下围工业区一路东星产业园
联系电话	13923464030

产品详情

随着工艺技术不断提升对冷冻水温度的要求不断加大，深圳东星制冷机电公司司推出低温冷冻机组，其温度控制范围-5 ~ -60 不同区间段的冷冻机组。作为化工、食品、石油、电子光电等行业的工艺冷源。

特点：

性能稳定，采用品牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用；

采用高科技：故障报警、自检、信号输出，可以与主机联动；

风冷低温工业冷水机组高效率：品牌水泵，流量大、效率高、恒久耐用；

高精度：配备精密式数显温度控制器，能很好的控制水温；

风冷低温工业冷水机组高平稳：电气部分采用施耐德品牌，保证机器

工作稳定寿命长；

维修方便：防静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外板容易拆卸，使用维修方便；

风冷低温工业冷水机组免装冷水塔，安装容易，移动方便，适合于水源缺乏免装冷

却水塔场合；

低噪音风机马达，佳的冷却冷凝效果，稳定节流机构，优异的防锈处理。

制冷系统的日常维护

小型机柜空调厂家浅析制冷系统的日常维护。

- 1、制冷系统运行时，冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外，其余各阀均应开启。
- 2、水冷式冷凝器的冷凝压力不应超过1.5MPa，否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机15min后，才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净，以免冻坏设备。
- 3、经常检查冷却水的温度和水量，冷却水进出口的温差约为2-4℃，一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。
- 4、冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超过1mm，一般每年清除一次。
- 5、应每月检查冷凝器的出水是否有氨，如水中含氨则遇酚酞会变红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现冷凝器的泄漏，以便及时检修。
- 6、立式壳管式冷凝器分水器的放置应适当，水沿管道内壁应均匀分布，水量要充足。
- 7、卧式壳管式冷凝器的冷却水应下进上出，运行时冷却水不得中断。
- 8、蒸发式冷凝器运行时，应先启动排风机及循环水泵，再开启进气阀和出液阀。喷水嘴应畅通，喷水要均匀，每年要清洗一次水垢。
- 9、风冷式冷凝器应经常用压缩空气清洗管壁和散热肋片上累积的尘土，以提高传热效率。
- 10、多台冷凝器组合使用时，要确定冷凝器的工作台数、所需冷却水量及水泵运转的台数，应以压缩机的负荷、冷却水的温度等参数为依据，达到制冷系统的经济、合理和安全运行。

分体式风冷式冷水机组

小型中央空调系统，通常同风机盘管等末端装置一起配合使用，单套系统可拖动多台室内风机盘管。不需要冷却水塔和专门的机房，室内末端设备安装如采用暗装（半暗装）方式，配合室内装修，可以畅享星级饭店的气息，适用于歌舞厅、餐厅、酒吧、办公室、会所、别墅及各类公寓等。该机型有以下特点

1. 长寿耐用：

机组机体采用环氧树脂喷涂的镀锌钢板，保证外壳不会生锈。

2. 构思新颖：

机组采用分体结构，独特的冷水机冷冻水系统设计，包含循环水泵，自动补水阀和自动排水阀。

3. 安装灵活：

根据用户现场条件，室外机可按一般分体空调的安装方式安装，室内机可吊装在卫生间、阳台等不影响起居的隐蔽地方。

4. 运行宁静：

室外机采用涡旋式压缩机，室内机选用进口低噪音水泵，保证机组运行宁静。

5. 换热效率高：

空气侧换热器采用高效内螺纹钢管和进口铝箔，使机组运行效率更高。

6. 可选用城市供热管网或热水锅炉制热。