

风管送风式空调GB37479-2019标准

产品名称	风管送风式空调GB37479-2019标准
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

1、范围

本标准规定了风管送风式空调机能效等级、技术要求和试验方法。

本标准适用于采用电机驱动压缩机、室内机静压大于0 Pa（表压力）的风管送风式空调（热泵）机组和直接蒸发式全新风空气处理机组。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17758—2010 单元式空气调节机

GB/T 18836 风管送风式空调(热泵)机组

GB 21455 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB/T 25128—2010 直接蒸发式全新风空气处理机组

3、术语和定义

GB/T 18836和GB/T 25128—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风管送风式空调机组能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for ducted air conditioners

在规定工况条件下，风管送风式空调(热泵)机组及直接蒸发式全新风空气处，理机组性能系数的最小允许值。

4、能效等级

风管送风式空调(热泵)机组及直接蒸发式全新风空气处理机组能效等级按照性能系数的大小，根据表1和表2确定，依次分成1、2、3三个等级，1级表示能效最高。