

# 合肥亮化工程 安徽超凡 售后有保障 楼体亮化工程

产品名称	合肥亮化工程 安徽超凡 售后有保障 楼体亮化工程
公司名称	安徽超凡生态工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长江西路蓝光禹州城8号写字楼2518
联系电话	13956011882

## 产品详情

亮化工程的施工：控制柜安装

- a.控制箱应安装牢固，其垂直偏差不应大于3mm；其底边距地面安装高度应符合设计要求。
- b.控制箱位置应靠近电缆沟检修口，要预留检修工作空间并注意防水处理。
- c.控制箱进出线路应整齐，亮化工程公司，出线位置及角度应合理。
- d.控制箱内，应分别设置零线和保护地线（PE）汇流板，合肥亮化工程，并可靠接地。
- e.控制箱内各回路开关标识清楚。

## 城市亮化工作的影响

随着我国经济的飞速发展和城市现代化进程的加快，使得各级政府对城市亮化工作的重视程度不断提高，城市夜间光环境已经成为了城市风貌不可分离的一部分。对于亮化工程的建设和管理，各级政府领导都非常重视。并把此项工作列入各级政府的工作计划中。还有很多一些城市，制定了许多相关的规章制度，对亮化工程管理非常严格。我们都知道，领导重视是搞好亮化工程的关键。很多领导都知道，亮化工程在对街道环境的改善，推动商业街的发展，提升市民消费水平，拉动经济增长等一系列方面，楼体亮化工程，都有非常重要的作用

## 亮化工程的施工：管线敷设

- a. 保护电线用的塑料管及配件必须由阻燃处理的材料制成，塑料管外壁应有间距不小于1米的连续阻燃标记和制造厂标。
- b. 管与管之间采用管连接时，外套长度宜为管径的1.2-3倍，管于管的对接口处应位于套管的中心。
- c. 塑料管在砖砌墙体上槽敷设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不小于12mm。

## 5、钢管敷设

- a. 潮湿场所和直埋于地下的电线保护管，应采用厚壁钢管。
- b. 钢管不应有折扁和裂缝，亮化工程报价，管内应无铁屑与毛刺，切口应平整，管口应光滑。
- c. 采用套管连接时，套管长度宜为管外径的1.5-3倍，管与管的对接口处应位于套管的中心，套管采用焊接连接时，焊缝应牢固严密；采用紧定螺钉连接时，螺钉应拧紧，在震动的场所，紧定的螺钉应有防松动措施。
- d. 镀锌钢管采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接，不应采用焊接连接。

合肥亮化工程-安徽超凡-售后有保障-楼体亮化工程由安徽超凡生态工程有限公司提供。安徽超凡生态工程有限公司（[www.ahcfst.com](http://www.ahcfst.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽超凡和您携手步入辉煌，共创美好未来！