

# 河北消防维保 消防维保 河北建筑消防中心

产品名称	河北消防维保 消防维保 河北建筑消防中心
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

## 产品详情

智能照明系统具有哪些优势特点：

### 1、照明智能化控制。

场景控制：预先设置不同的场景(营造出不同的灯光环境)，消防维保机构，切换场景时的淡入淡出时间，使灯光柔和变化。

时钟控制：利用时钟控制器，使灯光呈现按每天的日出日落或有时间规律的变化。

### 2、良好的节能效果。

智能照明控制系统借助各种不同的“预设置”对不同时间不同环境的光照度进行准确设置和合理管理，实现节能。

充分利用自然光，只有当必需时才把灯点亮或点到要求的亮度，河北消防维保，利用声、光、存在等传感器设置用较少的能源保证所要求的照度水平，节电效果十分明显，一般可达30%以上。

防烟系统的安装位置：

- 1) 担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间，每平方米不小于60立方米
- 2) 担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间，每平方米不小于120立方米
- 3) 排烟口安装在屋面及顶棚位置；排烟量不小于60立方米、秒
- 4) 防烟口设置水平距离不超过30米防烟阀关闭温度2800C

5) 走廊的防排烟系统竖向设置，石家庄消防维保，室内的按防火分区设置

6) 机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施

7) 防火风管为建筑中的安全救生系统:主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统，一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别

1、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时，消防维保，应按上、下连通层作为一个防火分区。

2、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔，每个防火分区的建筑面积不应大于500m<sup>2</sup>。

3、当设置自动灭火系统时，每个防火分区的允许建筑面积可增加到1000m<sup>2</sup>。局部设置时，增加面积应按该局部面积的一倍计算。

4、民用建筑的防火间距：民用建筑之间的防火间距，6 - 9米

河北消防维保-消防维保-河北建筑消防中心由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北消防维保-消防维保-河北建筑消防中心是河北建筑消防设施技术服务中心（[www.hbjzxf.com](http://www.hbjzxf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王贤。同时本公司（[www.hbjzxf.com](http://www.hbjzxf.com)）还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。