

# 塑料容器推荐 烟台塑料容器 伟龙储罐

产品名称	塑料容器推荐 烟台塑料容器 伟龙储罐
公司名称	无锡伟龙储罐有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇东许巷10
联系电话	13861697955

## 产品详情

### 塑料储罐现场安装

- 1、塑料储罐安装好后，塑料容器供应，在使用前应及时对接口的密封性能进行检查，条件允许的话，可加液体超过接口部位观察是否有泄漏情况出现。盛装化学液体的储罐，最好用水试漏，以防造成大量的液体流失，从而引发的人力，物力，烟台塑料容器，财力的不必要损失。
- 2、与聚乙烯塑料储罐下部的接头配件或PE法兰连接的管子要垂直于桶壁，最好使用软连接，以免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀导致接头连接受损导致泄漏，从而损坏接头法兰，严重时更是直接影响桶体整体寿命。
- 3、进液口离罐底较高时，进液口应弯向罐壁让进入液体顺着罐壁落下，减小液体直接对储罐底部的冲击。
- 4、第四代塑料化工储罐都已带整体一次成型环绕加强筋设计，但储存不同液体，比如强酸强碱，高温化学物质等，必要时可采用金属补强套来限制桶体的膨胀变形，从而避免底部膨胀，达到整体环抱的安全储罐。
- 5、在储罐PE桶上安装搅拌机等较重的附属设备时，或人须上罐顶作业而罐顶又不能承受人的体重时，塑料容器推荐，请另做搅拌槽钢支架及钢管爬梯还有围栏，并注意作业安全。
- 6、在生产过程中或者工程操作中不能及时控制观察液位的情况下，可安装液位计或感应装置，联系储罐厂家加装溢流口，以防液体从人孔溢出，造成不必要的损失和伤害。
- 7、储罐现场的进液、排液流量较大时，应安排技术人及时安装相应流量的排气管。
- 8、塑料储罐使用时间长，在更换盛装液体时，请参考聚乙烯化学性能表，考虑液体情况，是否会与原来储存液体发生反应，及时清理干净，当然，也可联系我们

检验周期储罐的定期检验分为外部检验、内外部检验和全面检验。检验周期应根据设备的技术状况和使用条件酌情确定，但外部检验每年至少一次，内外部检验每3年至少一次，全面检验每6年至少一次。如果储罐的使用期已达15年，应每两年进行一次内外部检验；若使用期已达20年，应每年至少一次内外部检验。经过定期检验的储罐，由检验人员提出检验报告，指明储罐可否继续使用，或者需要采取特殊监测等措施。检验报告应存入储罐技术档案内。

#### 检验前的准备工作

- a. 查阅有关技术资料，了解储罐在制造、安装和使用中曾发现的缺陷。
- b. 将储罐内残留气体进行置换清洗处理，并取样分析达到安全标准。
- c. 打开储罐全部人孔，拆除罐体内件，清除内壁污物。
- d. 将储罐内部介质排除干净，用盲板隔断与其连接的设备和管道，并应有明显的隔断标记。
- e. 切断与储罐有关的电源。进入罐内检验时，塑料容器供应商，应使用电压不超过12V或24V的低压防爆灯，罐外还必须有人监护。检验仪器和修理工具的电源电压超过36V时，必须采用绝缘良好的软线和可靠的接地线。
- f. 罐区应配备消防、安全和救护设施。如需动火作业，必须按规定办理动火审批手续。

#### 怎样防止PE塑料储罐软化变形

PE塑料储罐的产品性能，PE塑料储罐所用塑料的最xiaozhuan软化点为108℃，最da碎裂点为-70℃，所以一般可用于盛装温度-40℃至60℃的液体。若盛装液体比重较重或温度高于60℃时，应采用钢衬塑防腐储罐，以防PE塑料储罐软化变形。若PE塑料储罐用于化学反应或稀释，事先应做相应的试验，测定反应或稀释最gao温度。

塑料容器推荐-烟台塑料容器-伟龙储罐由无锡伟龙储罐有限公司提供。塑料容器推荐-烟台塑料容器-伟龙储罐是无锡伟龙储罐有限公司（[www.chenli.org](http://www.chenli.org)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈经理。