

软化水处理器 圣源水处理 软化水处理

产品名称	软化水处理器 圣源水处理 软化水处理
公司名称	泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市东开发区
联系电话	15853815688

产品详情

软化水设备则将硬水的转化为软水，它将组成硬水的钙镁离子通过离子交换树脂分离出来，当树脂上的钙镁离子吸收到一定量的时候，就必须进行再生，用设备盐箱中的冲洗树脂层，将树脂层上的硬度离子置换出来，软化水处理器，排放到罐外，从而使树脂恢复软化功能。从而提高水资源利用，保护设备长久稳定运行的基础上，延长锅炉的寿命，不仅减少了反复维修带来的麻烦，消除了安全隐患，而且提高了锅炉的效率，减少了燃料费用支出。

综合算下来，软化水设备能给企业减少相当多的费用。而软化水设备对企业效益的巨大作用也是显而易见的啦。特别是泰安通利达水处理设备有限公司还有优质的售后关注服务，选择他，软化水处理，企业的生产更轻松，效益会愈加明显。

软化水设备在使用时进水口应该长期打开，水厂软化水处理，除非是设备检修的情况下才需要关闭。如无须用水则可以关闭出水阀。

如果因为设备再生不完全导致的出水不合格可以手动再生。

软化水设备在长期停用时需要将盐水吸入罐内保护。工作步骤为先备好比平时多1/2的浓盐水，将设备手动再生，等设备自行将盐水吸干净后立即将进水口关闭，同时切断电源，关闭出水阀即可。

软化水设备再次投入使用时只需再备好和正常工作一样多的盐水，先打开进水阀，然后接上电源，让设备自行复位后再手动再生一次完毕就可以打开出水阀。设备就可以产出合格的软化水。

如果使用的工业盐太脏，应该每年清洗一次盐桶，是在清洗的过程中更换一次盐井上的滤布，以保证吸盐过程的顺利进行。

软化水设备在运行中应做好以下几方面的维护工作：

防止电控装置烧损。电控装置外部应装置密封罩

、保证输入的电压电流稳定。防止受潮和水浸。防止在盐阀上结生盐桥

、定期向盐箱内加固体颗粒(严禁加精盐或加碘盐)必需保证盐箱内溶液处于过饱和状态。加盐时要注意不要将固体颗粒撒入到盐井内。堵塞吸盐管路。由于固体颗粒中含有一定量的杂质，大量的杂质会沉积在盐箱底部，堵塞盐阀，山东软化水处理，所以要定期清理盐箱底部的杂质。清洗时可打开盐箱底部的排污阀，用清水冲洗直至无杂质流出为止，盐箱的清洗周期应根据固体颗粒的杂质含量来确定。

软化水处理器-圣源水处理-软化水处理由泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司提供。泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司（www.sdsyscl.com）是从事“软化水设备，钠离子交换器，纯净水设备，反渗透，多介质过滤器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：项经理。