

# 蒸汽回收机高温泵，防爆型不锈钢立式卧式多级泵维修，山东莱芜供应

产品名称	蒸汽回收机高温泵，防爆型不锈钢立式卧式多级泵维修，山东莱芜供应
公司名称	山东金润源泵业有限公司
价格	888.00/台
规格参数	物流:正规物流 包装:木箱 运费:卖家付
公司地址	山东省曲阜市
联系电话	15305379395

## 产品详情

CDLF型立式多级离心泵 不锈钢冲压式离心泵安装：

- 1、CDLF型立式不锈钢多级离心泵应于地面呈垂直安装，安装时要保证有充足冷空气进入电动机冷却风扇。泵底箭头表示通过泵的灌流方向。
- 2、为使泵可能产生的噪声减至最小，最好在泵的二侧及基础与泵体之间安装抗振固定件。对接法兰、衬垫、螺栓、PJE联营器是作为辅件提供的，必须单独订购。倘有必要，须对泵进行清洁、修理或更换时，应在泵的两侧安装隔离阀，以防止系统排水。多级离心泵安装管道要避免空气堵塞，尤其在泵的吸入侧更应注意。管子应该这样安装，即温度变化所引起的任何拉伸都不会影响到泵。如果泵安装在长管子上，在示的前面和后面都应适当地支撑。
- 3、如多级离心泵有被石子、树叶、小枝条等堵塞的危险，那就要采取措施来防止此类事情发生。在吸管部位安装滤网即可。
- 4、在某些安装情况下，排水管已经呈水平安装，或由泵向下倾斜着，那么泵内的水就会或必然是隔一些时候流掉，泵应受保护不使叶轮空动转。在泵的近旁装上一节装有真空阀的坏管，就可避免这种情况。环管的最高点至少应与泵的电动机的连接盘齐平。这样排水管就能单独地从泵内排水，反之亦然。
- 5、排水阀关闭时，是禁止泵运转的，因为这会引起泵内温度/蒸气形成的提高，从而导致泵损坏。如有在排水间关闭时，泵的运转有任何危险的话，用一只旁通或放水管接到出口，这样，应保证有最小量的液体流过泵。放水管，例如，可与水箱连接。
- 6、CDL、CDLF轻型多级泵的最小量。

