

# 螺旋管通风管道安装 螺旋管通风管道 熠超通风设备

产品名称	螺旋管通风管道安装 螺旋管通风管道 熠超通风设备
公司名称	日照熠超通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区日照街道文荟社区金汇阳建材市场A片区9间
联系电话	15865349444 15865349444

## 产品详情

通风管道设备购买过程也要分成几个步骤。尤其是在决定在哪个设备厂家购买管道设备的时候需要考虑的问题会多一些。这个考虑不只是考虑管道是不是适合本企业使用，毕竟很多企业生产的管道设备从外观上看适合各个企业使用。但是，螺旋管通风管道安装，要是从材质上在深入对比一下就可能发现一些不同。通风管道设备购买的时候要先知道购买哪一种材质的设备以及购买哪一种粗细的设备。既然是管道设备就有粗有细。除了管道孔的粗细之外，内径和外径的粗细也不一样。有的内径小一点，但是外径大一些。有的内径大一些，但是外径小一些。

### 通风管道安装标准

- 1、通风管道水准安装，平整度的容许偏差每m不应超过3mm，螺旋管通风管道，总偏差不应超过20mm；通风管道竖直安装，水平度的容许偏差每m不应超过2mm，总偏差不应超过20mm。
- 2、管路吊架距法兰距离不低于20mm。软性短管长短为150~300mm.金属软管及非金属软管长短不可超过2m，并无需有死弯或塌凹。
- 3、主通风管道吊架距立管中间的距离应不低于200mm。
- 4、法兰地脚螺栓孔位底压排风不超200mm，高压排风距离不超100mm。
- 5、通风管道弯管处、三通处、闸阀处、务必加吊架、管路长短超出15m，防晃支撑架不可低于一个。
- 6、通风管道吊架距不隔热保温通风管道外缘为30mm，距隔热保温通风管道隔热层外缘距离为30mm。

## 通风管道在安装时的注意事项

- 1、当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面短窄应与风机进出风口一致。软管接头一般可采纳帆布、人造革等素材，螺旋管通风管道费用，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，螺旋管通风管道厂家，柔性软管可缓冲风机的振动。
- 2、双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力平均。
- 3、当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待装备安装完毕后，按实质测绘的图纸进行预制和安装。风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应精密。

螺旋管通风管道安装-螺旋管通风管道-熠超通风设备(查看)由日照熠超通风设备有限公司提供。日照熠超通风设备有限公司 (rzyichao.tz1288.com) 是山东日照,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在熠超通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创熠超通风设备更加美好的未来。