

河北建筑消防中心 消防维修改造

产品名称	河北建筑消防中心 消防维修改造
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

我国古建筑多采用木材建造，邯郸消防维修改造，历经风吹雨淋，建筑内部腐蚀、疏松，极易燃烧。必须有针对性地做好防火工作，做到组织落实、制度严密、措施得法、施救有效。

要定期组织管理人员参加消防教育和培训，提高消防安全意识和扑救初起火灾的能力。

古建筑单位应严格贯彻有关规定，成立防火安全领导小组，建立和完善防火灭火预案，加强巡视力度，逐级落实防火安全责任制。

加强消防设施建设，配备灭火器材和专用报警通讯设备，在明显处悬挂警示牌，并在建筑内安装监控器和烟雾报警器，指定专人24小时值班。

设置焚香炉，做到专人看管，消防维修改造，人离火熄。禁止将明火引入殿内，烧香点蜡必须在殿外进行。禁止游客在古建筑内吸烟。

电线必须穿管敷设，消防维修改造，凡用电照明的，均应在室外安装开关箱，做到人离电断。照明设施应远离可燃、易燃物质。

古建筑应设有防雷设施，雷雨季节到来之前，要进行一次细致检查，防止锈蚀或损伤。

1、环状管道应用阀门分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的小直径不应小于100mm

2、室外消火栓应沿道路设置，道路宽度超过60m时，宜在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口。

3、消火栓距路边不应超过2m，保定消防维修改造，距房屋外墙不宜小于5m；。

4、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m；

1、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m，其他建筑的室外，其倾斜角可不大于60°，净宽可不小于80cm。 ，且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。

2、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

3、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m；

4、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S25、20。按建筑面积计算。

5、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条

河北建筑消防中心-消防维修改造由河北建筑消防设施技术服务中心提供。“消防维保,消防检测,消防安全评估,消防产品销售,消防维修改造”就选河北建筑消防设施技术服务中心（www.hbjzxf.com），公司位于：石家庄市桥西区石获南路66号建瓴嘉苑C座7层，多年来，河北建筑消防中心坚持为客户提供好的服务，联系人：王贤。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北建筑消防中心期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.hbjzxf.com）还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。