

天津通风管道安装 天津通风管道 博海皓达

产品名称	天津通风管道安装 天津通风管道 博海皓达
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

通风除尘管道安装

通风除尘装置在冶金工厂应用广泛，其功能为送风、排风、排除有害气体和收集，以改善生产环境。输送气体和粉尘的通风除尘管道是它的重要组成部分。由于输送介质与输送方式不同，通风除尘管道需选用不同的材质，制成圆、方、矩形等不同的断面形式。通常把金属、硬质塑料、玻璃钢等管材与管件组制成的管道称为“风管”；把用砖、混凝土砌筑或用混凝土预制板、石膏板、木板拼制成的管道称为“风道”。通风除尘管道一般安装在地上或地下管廊、沟槽中，也有的布置在基础或建筑构造内，与土建工程同时施工。安装通风除尘管道的主要要求是：管内平整，保证输送介质畅通；连接严密，无泄漏；做好必要的防腐和耐磨处理，天津通风管道设计，以延长管道寿命。

1、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管。

2、管道穿墙或楼板处必须设置套管，天津通风管道价格，其内径应比管道（不保温）或保温层外径大20-30mm。安装在墙体內的套管，其两端应与墙饰面相平；穿楼板的套管应比建筑面层高30mm。管道的接头焊缝不得设在套管內。在保温工程竣工后，套管与保温层外径之间的空隙用不燃保温材料塞紧。

1、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。

2、各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密。

防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，宜设独立支、吊架。

3、风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；表面平整、不变形、调节灵活、可靠。条形风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。

无法兰连接风管的安装还应符合下列规定：

1) 风管的连接处，应完整无缺损、表面应平整，无明显弯曲；

2) 承插式风管的四周缝隙应一致，无明显的弯曲或褶皱；内涂的密封胶应完整，外粘的密封胶带，应粘贴牢固、完整无缺损；

3) 薄钢板法兰形式风管的连接，弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm，且分布均匀，无松动现象；

4) 插条连接的矩形风管，连接后的板面应平整、无明显弯曲。

(3) 风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装，水平度的允许偏差为3/1000，总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装，垂直度的允许偏差为2/1000，天津通风管道，总偏差不应大于20mm。暗装风管的位置，应正确、无明显偏差。

除尘系统的风管，宜垂直或倾斜敷设，与水平夹角宜大于或等于45°，小坡度和水平管应尽量短。

对含有凝结水或其他液体的风管，坡度应符合设计要求，并在处设排液装置。

天津通风管道安装-天津通风管道-博海皓达(查看)由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司(www.tjbhhd.com)实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领博海皓达和您携手步入辉煌，共创美好未来！