

匠奥燃油燃气300公斤产气量蒸汽发生器

产品名称	匠奥燃油燃气300公斤产气量蒸汽发生器
公司名称	石家庄法尔伦科技有限公司
价格	24500.00/台
规格参数	品牌:匠奥 型号:LSS0.3-0.4 产气量:300公斤
公司地址	石家庄经济技术开发区南延路8号天山创谷大厦909室（注册地址）
联系电话	0311-88876587 18931987180

产品详情

LSS系列燃油蒸发器结构采用方式水管结构，燃料经过燃烧机使其充分雾化后喷入燃烧室内燃烧，高温烟气经热交换后从烟囱排向大气。详细结构见产品图。

蒸发器燃烧系统有点火程序控制装置和熄火保护装置：燃烧机点火前的总通风量不应小于3倍的从炉膛到烟囱进口烟道总容积并且持续通风时间不少于20S；燃油燃气点火安全时间小于等于5S，熄火安全时间小于等于1S；必须不断的根据用汽情况自调整蒸发器负荷即调整燃烧器的大小火，控制燃烧所需燃料和风量，保证蒸发器汽压的稳定。

用汽部门应与蒸发器房加强联系，为降低电耗，司炉工应精心操作，勤检查，勤分析，勤调节，做到压力、水位、燃烧三稳定，达到经济运行目的。

蒸发器水质硬符合GB/T1576-2008【工业蒸发器水质】标准要求，炉外软化水给水硬度 0.03mmol/L,PH (25) 7.0-9.0，含氧量 0.1mg。蒸发器烟气经除尘器后排入大气的烟尘排放浓度和烟气黑度应符合GB 13271-2014【蒸发器大气污染物排放标准】的规定。

蒸发器需定期清理水管内壁上的灰尘，以免受热面上积灰，影响热交换，清灰过程中不宜用硬物清理，以免损伤受热面，带来安全隐患。定期清洗喷嘴，以免影响油雾化。

蒸发器宜在额定工况下燃烧，过低功率情况下，燃烧不充分，耗费能源。过高功率情况下，燃烧设备易磨损，易疲劳，不利安全，推荐值（额定功率50%-110%）。

蒸发器需定时排污，排污率过大损耗能源，过低设备易结垢，根据长期使用经验，排污率控制在水容量4%左右为宜。

蒸发器的安装、使用和运行管理应遵守GB50273-2009【蒸发器安装工程施工及验收规范】、TSG G0001-2012【蒸发器安全技术监察规程】有关规定和本说明书的要求。

