

天津通风管道生产厂家 博海皓达 天津通风管道

产品名称	天津通风管道生产厂家 博海皓达 天津通风管道
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

1、矩形风管角钢法兰材料规格及螺栓和铆钉孔距（mm）

2、风管法兰的螺栓或铆钉的间距不应大于150mm，高压系统不得大于100mm，矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

3、角钢法兰风管一般用于防排烟系统、正压送风系统，法兰垫料一般用石棉橡胶板。

1、矩形风管弯管的制作，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，平面边长大于500mm时，必须设置弯管导流片。

2、风管外观质量应达到折角平直，天津通风管道，圆弧均匀，二端面平行，无明显翘角，表面凹凸不大于10mm；风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不小于6mm。

3、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不少于1个。

垫料8501密封胶带使用方法：

将风管法兰表面的异物和积水清理掉，并擦干净。

从法兰一角开始粘贴胶带，胶带端头应略长于法兰。

沿法兰均匀平整地粘贴，并在粘贴过程中用手将其按实，不得脱落，接口处要严密，各部位均不得凸入风管内，天津通风管道施工，沿法兰粘贴一周后与起端交叉搭接，剪去多余部分。

剥去隔离纸。

(3) 法兰连接时，要求规定垫料，把两个法兰对正，穿螺栓并戴上螺母，(注意：螺母要在同一侧)，暂时不要上紧，直到所有螺栓都穿上后，再把螺栓拧紧。连接好风管，应以两端法兰为准，拉线检查风管连接是否平直。

(4) 垫法兰垫料和法兰连接时，应注意的问题。

正确选用垫料，天津通风管道生产厂家，避免用错垫料。

法兰表面应干净无异物。

法兰垫料不能挤入或凸入管内，否则会增大流动阻力，增加管内积尘。

法兰连接后，严禁往法兰缝隙填塞垫料。

连接法兰的螺母应在同一侧。

不锈钢法兰连接用螺栓，宜用同材质不锈钢螺栓。

铝板风管法兰连接应采用镀锌螺栓，并在法兰两侧垫镀锌垫圈。

聚风管法兰和玻璃钢法兰连接采用镀锌螺栓。

风管支吊架的间距

- 1、风管支吊架间距如无设计要求时，对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风管、支、吊架间距无设计要求时，按下表间距要求值乘以0.85。螺旋风管的支、吊架间距可以适当增加。
- 2、支吊架不得安装在风口、阀门检查孔等处，以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。
- 3、保温风管不能直接与支吊架接触，应垫上坚固的隔热材料，其厚度与保温相同，防止产生“冷桥”。
- 4、聚氯乙烯风管也与钢板风管一样采用支、吊托架，但一般以吊架为主，支架间距按下表的要求制作安装，但需做好以下几点：

风管排列安装

1、法兰连接：

(1) 为保证法兰接口严密性，法兰之间应有垫料。在无特殊要求的情况下，法兰垫料按下表选用。

天津通风管道生产厂家-博海皓达(在线咨询)-天津通风管道由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司 (www.tjbhhd.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博海皓达——您可信赖的朋友，公司地址：天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602，联系人：刘经理。