

医院液氧站场地周围环境要求，菏泽花王氧气站设计

产品名称	医院液氧站场地周围环境要求，菏泽花王氧气站设计
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:1-10000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

医院液氧站场地周围环境要求，菏泽花王氧气站设计氧气管道宜采用架空敷设。当架空敷设有困难时，可采用不通行地沟敷设或直接埋地敷设。厂区管道架空敷设时，应符合下列规定：

1 氧气管道应敷设在非燃烧体的支架上； 2

除氧气管道专用的导电路外，其他导电路不得与氧气管道敷设在同一支架上； 3 当沿建筑物的外墙或屋顶上敷设时，该建筑物应为一、二级耐火等级，并应是和氧气生产或使用有关的车间建筑物； 4

氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的小净距应符合本规范附录B的规定； 5 氧气管道与其他气体、液体管道共架敷设时，宜布置在其他管道外侧，并宜布置在燃油管道的上面。各种管线之间的小净距应符合本规范附录C的规定；

我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备

6

医院液氧站场地周围环境要求，菏泽花王氧气站设计 氧气管道上设有阀门时，应设置操作平台； 7
寒冷地区的含湿气体管道应采取防护措施。

厂区管道直接埋地敷设或采用不通行地沟敷设时，应符合下列规定： 1 医院液氧站场地周围环境要求，

菏泽花王氧气站设计氧气管道严禁埋设在不使用氧气的建筑物、构筑物或露天堆场下面或穿过烟道； 2

氧气管道采用不通行地沟敷设时，沟上应设防止可燃物料、火花和雨水侵入的不燃烧体盖板；严禁氧气管道与油品管道、腐蚀性介质管道和各种导电线路敷设在同一地沟内，并不得与该类管线地沟相通； 3

直接埋地或不通行地沟敷设的氧气管道上不应装设阀门或法兰连接点，当必须设阀门时，应设独立阀门井；