

医院液氧站设计工艺流程图，菏泽花王氧气站工艺设计总包

产品名称	医院液氧站设计工艺流程图，菏泽花王氧气站工艺设计总包
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:1-10000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

医院液氧站设计工艺流程图，菏泽花王氧气站工艺设计总包氧气管道不应与燃气管道同沟敷设，当氧气管道与同一使用目的燃气管道同沟敷设时，沟内应填满沙子，并严禁与其他地沟直接相通埋地深度应根据地面上的荷载决定。管顶距地面不宜小于0.7m；含湿气体管道应敷设在冻土层以下，并应在低点设排水装置。管道穿过铁路和道路时应设套管，其交叉角不宜小于45°；氧气管道与建筑物、构筑物及其他埋地管线之间的小净距应符合本规范附录D的规定；直接埋地管道应根据埋地地带土壤的腐蚀等级采取相应的防腐蚀措施。当氧气管道与其他不燃气体或水管同沟敷设时，氧气管道应布置在上面，地沟应能排除积水。车间内氧气管道的敷设应符合下列规定：

我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备

医院液氧站设计工艺流程图，菏泽花王氧气站工艺设计总包氧气管道不得穿过生活间、办公室车间内氧气管道宜沿墙、柱或专设的支架架空敷设，其高度应不妨碍交通和便于检修；氧气管道与其他管线共架敷设时，应符合本规范第11.0.2条第5款的规定；当不能架空敷设时，可采用不通行地沟敷设，但应符合本规范第11.0.3条第2款~第4款和第8款的规定；进入用户车间的氧气主管应在车间入口处装设切断阀、压力表，并宜在适当位置设放散管；氧气管道的放散管应引至室外，并应高出附近操作面4m以上的无明火场所；氧气管道不得穿过高温作业及火焰区域。当必须穿过时，应在该管段增设隔热措施，其管壁温度不应超过70℃；