

消防安装施工 河北建筑消防中心 邢台消防安装施工

产品名称	消防安装施工 河北建筑消防中心 邢台消防安装施工
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建瓴嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

照明灯具的光通量

消防应急照明灯具应急状态下的光通量不能低于其标称的光通量，消防安装施工，且不小于50lm。疏散用手电筒的发光色温在2500K至2700K之间。

系统自检

系统持续主电工作48h后每隔 (30 ± 2) d自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续30s~180s，然后自动恢复到主电工作状态。系统持续主电工作每隔一年自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续至放电终止，然后自动恢复到主电工作状态，消防安装施工，持续应急工作时间不少于30min。

1.灯具配电回路

AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于10A；安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5A；每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64；应急照明集中电源经应急照明分配电装置配接消防应急灯具；应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱的输入及输出配电回路中不装设剩余电流动作脱扣保护装置。除高大空间场所，邢台消防安装施工，疏散区域内的应急工作电压均采用

安全电压。

2. 应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出

输出回路不超过8

路；采用安全电压时的每个回路输出电流不大于5A；采用非安全电压时的每个回路输出电流不大于16A。

1、环状管道应用阀门分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的小直径不应小于100mm

2、室外消火栓应沿道路设置，道路宽度超过60m时，宜在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口。

3、消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m；。

4、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m；

消防安装施工-河北建筑消防中心-邢台消防安装施工由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术服务中心（www.hbjzxf.com）为客户提供“消防维保,消防检测,消防安全评估,消防产品销售,消防维修改造”等业务，公司拥有“河北消防中心”等品牌。专注于火警探测、报警设备等行业，在河北石家庄有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王贤。同时本公司（www.hbjzxf.com）还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。