

50KW三相静音柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 50KW三相静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO58000ET |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

50KW三相静音柴油发电机

型号：TO58000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO5200

- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h (满载)
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 800/900kg
- 10.外形尺寸: 1700*950*1400
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

50KW三相静音柴油发电机进网质量认证检测实施细则>>规定的24项性能指标要求：

1.外观要求

(1) 柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样

(2)

机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣焊药应清理干净；漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动。

(3) 柴油发电机的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

(4) 柴油发电机应有接地良好的端

2.相序要求。柴油发电机组控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。

3.柴油发电机维持准备运行状态要求。机组应具有加热装置，保证其应急启动和快速加载时的机油温度、冷却介质温度不低于15